大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2019年
6月

日付	曜日	天気	内水温	放流水量	還流水	送水設備	薬品設備	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	高速ろ過設備	活性炭吸着	備考
			℃	m^3	m^3	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	土	薄曇	－	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	停電中。（発電機計画停止）
2	日	曇後時々雨	－	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	停電中。（発電機計画停止）
3	月	晴後薄曇	23.7	0	2,164	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	火	曇	23.9	0	3,810	無	無	無	無	無	無	無	無	冷却器熱交換器点検清掃。
5	水	曇後晴	24.4	0	3,705	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。配管修繕。
6	木	晴後薄曇	24.8	2,151	1,440	無	無	無	無	無	無	無	無	冷却器熱交換器点検清掃。配管修繕。
7	金	雨時々曇	24.4	4,106	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	土	曇	23.4	4,036	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	日	晴後曇	23.3	4,040	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	月	曇後一時雨、雷を伴う	23.3	4,079	0	無	無	無	無	無	無	無	無	配管修繕。
11	火	晴一時曇	23.7	4,081	0	無	無	無	無	無	無	無	無	配管修繕。
12	水	晴一時曇	23.7	2,232	1,402	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。配管修繕。
13	木	快晴	24.2	0	1,155	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	金	曇後一時雨	24.3	0	40	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	土	曇時々雨、大風・雷を伴う	－	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	停電中。（発電機計画停止）
16	日	晴時々曇	－	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	停電中。（発電機計画停止）
17	月	曇時々晴	23.4	0	2,263	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	火	曇	23.2	2,436	1,260	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	水	薄曇	23.6	4,134	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
20	木	快晴	24.2	2,286	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	金	曇	25.1	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	土	晴後薄曇	－	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	停電中。（発電機計画停止）
23	日	曇	－	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	停電中。（発電機計画停止）
24	月	晴	25.3	0	2,061	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	火	晴	25.1	2,322	1,407	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	水	曇後時々雨	25.3	4,239	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
27	木	大雨	25.2	4,357	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	金	曇	25.4	4,253	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	土	曇	25.9	4,298	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	日	曇時々大雨	25.9	4,489	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	57,539	20,705									
平均		・・・	・・・	3,596	1,882									
日数		・・・	・・・	16	11									