大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2020年
1月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	水	晴後曇	9.2	0	4,118	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	木	晴	8.8	0	4,119	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	金	曇時々晴	8.9	0	4,123	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	土	晴一時曇	8.9	0	4,119	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	日	曇一時雨	8.6	0	4,117	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	月	晴後曇	8.4	0	4,119	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	火	曇時々雨	8.3	2,336	1,775	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	水	晴一時雨	8.8	4,117	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	木	晴一時曇	9.1	4,098	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。新原水ポンプ点検整備。
10	金	晴	9.1	4,006	0	無	無	無	無	無	無	無	無	新原水ポンプ点検整備。
11	土	薄曇後晴	9.1	3,894	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	日	曇	9.0	3,844	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	月	晴	8.8	3,846	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	火	晴後曇	8.5	3,978	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機C点検。
15	水	晴後時々雨	8.5	4,046	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機C点検。
16	木	曇一時晴	8.4	1,715	2,380	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機C点検。
17	金	曇	8.3	0	4,122	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	土	晴時々曇	8.4	0	3,544	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	日	晴後曇	8.4	0	4,168	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	月	曇後晴	8.5	0	4,166	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機C点検。
21	火	曇時々晴	8.3	0	4,160	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機C点検。
22	水	曇時々晴	8.1	0	3,743	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機C点検。
23	木	曇一時雨	8.4	0	1,938	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機C点検。
24	金	曇	9.3	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	土	曇一時晴	8.8	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	日	曇	8.7	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	月	雨時々曇	8.6	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	火	晴後曇	9.3	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	放流槽点検清掃。
29	水	曇後晴	10.6	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	ろ過処理水槽点検清掃。
30	木	晴後一時雨	10.0	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	金	曇時々晴	9.2	0	2,547	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	35,880	57,258									
平均		・・・	・・・	3,588	3,579									
日数		・・・	・・・	10	16									