大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2020年
2月

日付	曜日	天 気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備 考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	土	曇一時晴	8.7	0	4,085	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	日	晴	8.7	0	4,088	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	月	晴後曇	8.8	0	4,088	無	無	無	無	無	無	無	無	返送汚泥移送菅復旧工事。
4	火	晴	8.9	2,301	1,789	無	無	無	無	無	無	無	無	返送汚泥移送菅復旧工事。
5	水	晴後一時雨一時曇	8.7	4,071	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。返送汚泥移送菅復旧工事。
6	木	晴後一時雪	8.1	4,039	0	無	無	無	無	無	無	無	無	返送汚泥移送菅復旧工事。
7	金	曇一時晴	7.7	1,839	2,357	無	無	無	無	無	無	無	無	返送汚泥移送菅復旧工事。
8	土	晴後時々雨一時曇	7.8	0	4,303	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	日	晴後時々曇	7.7	0	4,300	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	月	晴時々雨一時曇	－	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	停電中。第一汚水計量槽消泡対策。
11	火	晴	－	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	水	曇時々晴後雨	－	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	停電中。発電機冷却配管二次側補修。
13	木	曇一時雨後晴	－	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	停電中。発電機冷却配管二次側補修。 原水スクリーン取替。
14	金	曇後一時雨	－	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	停電中。発電機冷却配管二次側補修。 原水スクリーン取替。
15	土	曇	－	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	日	雨	－	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	月	曇時々雨後晴	－	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	停電中。
18	火	晴後曇時々雨	8.2	0	1,588	無	無	無	無	無	無	無	無	液位表示盤更新及び海水取水現場操作盤復旧。
19	水	晴	8.3	0	3,712	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。原水スクリーン取替。
20	木	晴時々曇	8.5	2,153	1,957	無	無	無	無	無	無	無	無	液位表示盤更新及び海水取水現場操作盤復旧。
21	金	晴	8.6	4,039	0	無	無	無	無	無	無	無	無	液位表示盤更新及び海水取水現場操作盤復旧。
22	土	雨時々曇	8.9	4,110	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	日	晴後曇一時雨	8.8	4,101	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	月	晴	8.9	4,089	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	火	曇	9.1	4,085	0	無	無	無	無	無	無	無	無	液位表示盤更新及び海水取水現場操作盤復旧。 薬品室ダクト改修。
26	水	曇一時雨後時々晴	9.4	4,094	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。液位表示盤更新及び海水取水現場操作盤復旧。 薬品室ダクト改修。
27	木	雨時々晴一時曇	9.2	4,091	0	無	無	無	無	無	無	無	無	液位表示盤更新及び海水取水現場操作盤復旧。 薬品室ダクト改修。
28	金	曇時々晴	9.0	3,505	0	無	無	無	無	無	無	無	無	液位表示盤更新及び海水取水現場操作盤復旧。
29	土	雨時々曇	8.9	4,108	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	50,625	32,267									
平均		・・・	・・・	3,616	3,227									
日数		・・・	・・・	14	10									