大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2020年
6月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	曇	22.6	0	4,068	無	無	無	無	無	無	無	無	No.1発電機冷却水熱交換器点検清掃
2	火	晴	23.2	2,343	1,728	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	水	曇一時晴	23.6	4,005	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。No.2発電機冷却水熱交換器点検清掃
4	木	曇一時雨後晴	24.0	4,010	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	金	晴後時々曇	24.0	4,017	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	土	曇	24.4	3,984	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	日	晴	23.9	4,009	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	月	晴一時雨	23.8	3,904	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	火	晴時々曇	24.3	3,982	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
10	水	曇後雨時々晴	24.7	3,984	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	木	雨時々曇	25.0	3,999	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	金	雨時々曇	24.5	1,785	2,286	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	土	雨時々曇	24.6	0	4,070	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	日	曇時々雨	24.6	0	4,070	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	月	曇時々晴	25.0	0	4,072	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	火	晴時々曇、雷を伴う	25.5	0	4,071	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	水	晴時々曇	25.1	0	4,068	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。No.1発電機排ガス測定
18	木	雨	24.9	0	4,070	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	金	曇時々雨	23.4	0	4,070	無	無	無	無	無	無	無	無	No.2発電機排ガス測定
20	土	曇後一時晴	23.3	0	4,070	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	日	曇時々晴	23.2	0	4,071	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	月	曇時々晴	23.5	0	4,072	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	火	晴	24.0	1,599	2,470	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	水	晴	25.3	4,104	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。海水淡水化装置ろ過海水濁度計点検整備
25	木	曇一時雨	25.7	4,108	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	金	曇後一時雨一時晴	26.0	3,920	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	土	曇	26.1	4,088	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	日	曇時々雨	26.1	4,124	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	月	晴後時々曇	25.5	4,117	0	無	無	無	無	無	無	無	無	No.2原水スクリーン点検整備
30	火	大雨後時々曇	25.3	4,162	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	70,244	51,256									
平均		・・・	・・・	3,697	3,661									
日数		・・・	・・・	19	14									