大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2020年
7月

日付	曜日	天　気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	水	曇一時晴後一時雨	24.8	4,122	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
2	木	曇時々晴	24.6	3,981	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	金	雨一時曇	24.2	4,184	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	土	曇時々雨	23.8	4,131	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	日	曇時々雨後晴	24.5	4,094	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	月	大雨	24.8	4,154	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	火	雨	24.6	4,100	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	水	曇時々雨一時晴	24.6	4,236	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
9	木	曇時々雨	24.9	4,122	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機E点検。
10	金	雨後時々曇	25.3	2,117	1,937	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機E点検。
11	土	大雨時々曇	25.7	0	4,046	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	日	曇	25.7	0	4,046	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	月	雨	24.9	0	4,043	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機E点検。
14	火	大雨後時々曇	24.5	0	4,036	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	水	曇後一時晴	24.4	0	4,037	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機E点検。
16	木	晴時々曇	24.9	0	4,045	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機E点検。
17	金	曇後時々雨	25.5	0	4,032	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機E点検。
18	土	曇時々晴	26.1	0	4,031	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	日	晴時々曇	27.0	0	4,032	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	月	曇時々晴	27.5	0	4,910	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機E点検。
21	火	曇時々晴	28.1	3,401	2,250	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機E点検。
22	水	晴後曇一時雨	28.6	5,834	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機E点検。
23	木	曇時々雨	28.5	5,866	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	金	雨時々曇	27.6	5,893	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	土	雨時々曇	27.2	5,970	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	日	雨時々曇	27.2	5,903	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	月	曇時々雨	27.2	5,979	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機E点検。脱硝装置年次点検。
28	火	曇後時々雨	27.4	6,095	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機E点検。
29	水	曇後雨時々晴	28.0	6,094	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機E点検。
30	木	曇時々晴後雨	28.7	6,078	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機E点検。
31	金	曇後晴一時雨	29.3	6,159	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機E点検。
累計		・・・	・・・	102,513	45,445									
平均		・・・	・・・	4,882	3,787									
日数		・・・	・・・	21	12									