大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2020年
9月

日付	曜日	天 気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備 考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	火	晴	31.3	6,028	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	水	曇時々晴後雨	30.7	6,025	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。原水ポンプ点検整備。
3	木	曇時々雨	30.0	6,045	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	金	雨一時晴後曇	29.6	5,882	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	土	晴後一時雨一時曇	29.8	5,846	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	日	曇時々晴後雨	29.5	5,889	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	月	曇後雨時々晴	28.4	5,853	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	火	晴	28.3	5,834	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
9	水	雨時々曇	27.7	5,830	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	木	曇時々雨一時晴	27.1	5,889	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	金	曇時々晴後雨	27.1	5,860	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	土	晴後時々曇	27.6	5,836	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	日	曇一時雨	27.7	5,791	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	月	曇時々晴	26.9	2,088	2,675	無	無	無	無	無	無	無	無	放流ポンプ部品取替及び電動機更新。
15	火	晴時々曇	26.0	0	4,141	無	無	無	無	無	無	無	無	放流ポンプ部品取替及び電動機更新。
16	水	曇	26.0	0	4,143	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
17	木	曇後一時雨	26.3	0	4,140	無	無	無	無	無	無	無	無	高速ろ過空洗ブロワ点検整備。 分離液ポンプ点検整備。
18	金	雨時々曇	26.5	0	4,140	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	土	晴時々曇	26.3	0	4,142	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	日	曇一時雨	25.4	0	4,140	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	月	晴	24.8	0	4,140	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	火	曇時々晴	23.8	0	4,143	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	水	曇時々晴	23.5	0	4,139	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。放流ﾎﾟﾝﾌﾟ部品取替及び電動機更新。
24	木	曇時々雨	23.6	0	4,139	無	無	無	無	無	無	無	無	放流ﾎﾟﾝﾌﾟ部品取替及び電動機更新。
25	金	大雨	23.3	0	4,128	無	無	無	無	無	無	無	無	放流ﾎﾟﾝﾌﾟ部品取替及び電動機更新。
26	土	曇後一時雨	23.0	0	4,138	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	日	曇一時雨後晴	23.3	0	4,141	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	月	晴時々曇	23.0	0	4,141	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	火	曇時々晴	22.8	0	4,138	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	水	曇	23.0	0	4,389	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
累計		・・・	・・・	78,696	69,157									
平均		・・・	・・・	5,621	4,068									
日数		・・・	・・・	14	17									