大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2020年
10月

日付	曜日	天　気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備　考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	木	晴一時曇	22.9	2,679	1,871	無	無	無	無	無	無	無	無	放流ポンプ部品取替及び電動機更新。 冷却水ポンプ点検整備。
2	金	晴	22.8	4,711	0	無	無	無	無	無	無	無	無	放流ポンプ部品取替及び電動機更新。 冷却水ポンプ点検整備。
3	土	曇一時晴後一時雨	23.0	4,706	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	日	曇後一時雨	23.3	4,676	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	月	曇後晴	23.3	174	0	無	無	無	無	無	無	無	無	放流ポンプ部品取替及び電動機更新。 冷却水ポンプ点検整備。
6	火	晴時々曇	22.2	0	2,799	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	水	曇時々晴後雨	21.1	3,076	1,474	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
8	木	雨	20.0	4,771	0	無	無	無	無	無	無	無	無	海淡室・発電機室照明器具更新。
9	金	大雨	19.2	4,560	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	土	雨後曇時々晴	19.6	4,496	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	日	曇時々晴	20.2	4,551	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	月	晴	23.3	4,609	0	無	無	無	無	無	無	無	無	海淡室・発電機室照明器具更新。 計装機器年次点検整備。
13	火	晴時々曇	21.4	1,635	2,920	無	無	無	無	無	無	無	無	海淡室・発電機室照明器具更新。 計装機器年次点検整備。
14	水	晴	21.4	0	4,555	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。 海淡室・発電機室照明器具更新。
15	木	晴	20.9	0	4,142	無	無	無	無	無	無	無	無	計装機器年次点検整備。
16	金	曇時々晴一時雨	20.2	0	4,628	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	土	雨	19.2	0	4,552	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	日	曇時々晴	18.4	0	4,548	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	月	曇一時雨	18.1	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	散気ブロワ点検整備。
20	火	晴一時曇	18.0	0	4,552	無	無	無	無	無	無	無	無	汚泥濃縮槽汚泥掻寄機点検整備。 濃縮汚泥彦抜きポンプ点検整備。
21	水	晴後時々曇	18.2	0	4,549	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。 急速撹拌機点検整備。 凝集沈殿槽汚泥掻寄機点検整備。
22	木	曇一時晴後雨	18.4	0	4,551	無	無	無	無	無	無	無	無	汚泥濃縮槽汚泥掻寄機点検整備。 緩速撹拌機点検整備。
23	金	雨後曇時々晴	18.6	0	4,553	無	無	無	無	無	無	無	無	分離液ポンプ点検整備。 凝集沈殿汚泥引抜ポンプ点検整備。
24	土	晴一時曇	18.0	0	4,549	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	日	晴	17.0	0	4,550	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	月	晴	17.0	0	4,547	無	無	無	無	無	無	無	無	ろ過ポンプ、逆洗ポンプ、第1段、2段供給ポンプ更新。
27	火	晴一時曇	17.1	0	4,552	無	無	無	無	無	無	無	無	ろ過ポンプ、逆洗ポンプ、第1段、2段供給ポンプ更新。第1段逆浸透膜（RO膜エレメント取替）。
28	水	曇時々晴	17.1	0	4,548	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
29	木	晴後一時曇	17.3	0	4,550	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	金	晴後曇一時雨				無	無	無	無	無	無	無	無	計画停電。
31	土	晴				無	無	無	無	無	無	無	無	計画停電。
累計		・・・	・・・	44,644	81,550									
平均		・・・	・・・	3,720	4,078									
日数		・・・	・・・	12	20									