大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2020年
12月

日付	曜日	天 気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備 考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	火	晴	12.4	5,490	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	水	晴	12.5	5,457	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
3	木	晴後曇	12.4	5,492	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	金	晴一時曇	12.1	5,414	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	土	晴	12.0	5,402	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	日	晴	11.9	5,426	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	月	晴後一時曇	11.8	2,628	3,123	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。 渡橋、排水処理台船間フレキシブルホース更新。
8	火	晴後一時曇	11.8	0	5,899	無	無	無	無	無	無	無	無	渡橋、排水処理台船間フレキシブルホース更新。
9	水	曇時々晴	11.8	3,543	2,323	無	無	無	無	無	無	無	無	渡橋、排水処理台船間フレキシブルホース更新。
10	木	晴後時々曇	11.8	5,378	0	無	無	無	無	無	無	無	無	渡橋、排水処理台船間フレキシブルホース更新。
11	金	晴時々曇	12.0	5,393	0	無	無	無	無	無	無	無	無	渡橋、排水処理台船間フレキシブルホース更新。
12	土	曇時々晴	12.0	5,569	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	日	曇時々晴	11.4	5,554	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	月	曇後時々晴	10.6	5,589	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	火	晴後一時曇	9.3	5,551	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	水	晴	8.3	5,573	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	木	晴後時々曇	7.7	2,154	3,597	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
18	金	晴後時々曇	7.4	0	5,753	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	土	曇時々雨	7.2	0	5,752	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	日	晴後曇	6.8	0	5,749	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	月	晴	6.7	0	5,752	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	火	晴	6.8	3,450	2,301	無	無	無	無	無	無	無	無	給水タンク類年次点検清掃。
23	水	晴後一時曇	7.0	2,523	3,228	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。 渡橋、排水処理台船間フレキシブルホース更新。
24	木	雨時々曇	7.1	0	4,908	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	金	晴	7.4	0	4,550	無	無	無	無	無	無	無	無	渡橋、排水処理台船間フレキシブルホース更新。
26	土	晴時々曇	7.1	0	4,549	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	日	曇時々晴	7.2	0	4,550	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	月	雨時々曇後晴	7.8	0	4,552	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	火	曇時々晴	8.0	0	4,550	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	水	曇時々雨後晴	8.3	0	4,551	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	木	晴一時雪後曇	7.5	0	4,551	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	85,586	80,238									
平均		・・・	・・・	4,755	4,458									
日数		・・・	・・・	18	18									