大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2021年
3月

日付	曜日	天 気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備 考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	晴	9.4	0	4,562	無	無	無	無	無	無	無	無	海淡薬注ポンプ更新。
2	火	雨後時々曇	10.0	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	水	曇時々晴	9.5	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
4	木	晴後時々曇	9.6	0	5,323	無	無	無	無	無	無	無	無	散気ブロワ補修。
5	金	雨時々曇	10.2	3,421	2,338	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	土	曇一時晴	10.9	5,497	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	日	曇時々晴	10.5	5,521	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	月	曇一時雨	10.5	5,511	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
9	火	曇時々雨	10.2	5,477	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	水	晴一時雨	10.8	5,509	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	木	晴後一時曇	10.4	4,829	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機C点検。
12	金	雨時々曇	10.8	5,525	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	土	曇時々晴	11.1	5,514	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	日	晴	11.3	5,497	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	月	晴一時雨	11.7	5,479	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	火	曇時々雨	12.0	2,318	3,443	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	水	晴一時雨	12.4	3,554	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
18	木	晴	12.1	5,484	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	金	晴時々曇	12.5	2,101	2,920	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	土	曇時々晴	12.7	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	日	雨時々曇	13.0	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	月	曇時々雨	13.0	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	火	晴	13.0	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	水	晴	13.5	0	4,562	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
25	木	雨後曇	14.0	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	金	晴	14.3	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	土	晴	14.3	0	4,561	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	日	雨時々曇	14.6	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	月	晴時々曇	14.9	0	1,428	無	無	無	無	無	無	無	無	凝沈槽傾斜管清掃のため処理停止。
30	火	晴後曇	15.2	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	凝沈槽傾斜管清掃のため処理停止。
31	水	晴	14.8	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	凝沈槽傾斜管清掃のため処理停止。
累計		・・・	・・・	71,237	70,168									
平均		・・・	・・・	4,749	4,128									
日数		・・・	・・・	15	17									