大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2021年
6月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	火	晴	22.9	5,506	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	水	曇一時晴	23.4	5,033	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。原水ｽｸﾘｰﾝ現場整備。
3	木	曇時々晴	23.5	5,462	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	金	雨	22.9	5,519	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	土	曇	22.7	5,452	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	日	曇後一時晴	22.9	5,473	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	月	晴時々曇	23.6	5,539	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	火	晴	24.5	5,599	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。海淡)第1段逆浸透膜交換。
9	水	晴	24.9	5,609	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	木	晴	25.6	5,604	0	無	無	無	無	無	無	無	無	海淡)ろ過海水濁度計整備。
11	金	曇時々晴	25.6	5,620	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	土	曇時々雨	25.2	5,594	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	日	曇時々雨	24.9	5,624	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	月	晴時々曇	25.4	5,625	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	火	曇時々晴	26.2	5,583	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	水	雨時々曇	25.3	5,638	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
17	木	晴時々曇	25.0	5,625	0	無	無	無	無	無	無	無	無	海淡)pH計整備。
18	金	曇時々雨	24.9	5,602	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機冷却用・海淡取水ﾎｰｽ点検清掃。
19	土	雨後時々曇	24.3	5,661	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	日	曇時々晴	24.7	5,620	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	月	晴時々曇	25.1	5,595	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	火	曇後一時雨	25.2	5,618	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機冷却用・海淡取水ﾎｰｽ交換。
23	水	晴一時曇	25.3	5,584	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
24	木	晴一時曇	25.8	2,630	3,133	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	金	曇時々晴	26.5	0	5,758	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	土	曇後時々雨	26.3	0	5,763	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	日	曇時々雨	25.6	0	5,757	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	月	曇後時々雨	25.7	0	5,758	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	火	曇一時雨後晴	25.8	0	5,760	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	水	曇後一時晴	26.4	0	5,760	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
累計		・・・	・・・	130,415	37,689									
平均		・・・	・・・	5,434	5,384									
日数		・・・	・・・	24	7									