

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流量 m ³	還流水 m ³	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	土	晴	9.5	0	387	無	無	無	無	無	無	無	
2	日	晴	10.0	0	0	無	無	無	無	無	無	無	
3	月	晴	13.4	0	873	無	無	無	無	無	無	無	
4	火	晴	12.2	0	1,565	無	無	無	無	無	無	無	
5	水	曇	11.6	0	1,992	無	無	無	無	無	無	無	水質測定(内水・放流口(内水循環口))
6	木	晴	9.6	0	2,564	無	無	無	無	無	無	無	
7	金	晴	8.7	0	1,582	無	無	無	無	無	無	無	
8	土	曇	10.1	0	1,381	無	無	無	無	無	無	無	
9	日	曇	9.4	0	1,520	無	無	無	無	無	無	無	
10	月	曇	9.5	0	1,699	無	無	無	無	無	無	無	
11	火	曇	10.3	0	1,295	無	無	無	無	無	無	無	
12	水	曇	10.8	0	1,321	無	無	無	無	無	無	無	水質測定(内水・放流口(内水循環口))
13	木	雨	11.9	0	1,244	無	無	無	無	無	無	無	
14	金	曇	11.7	0	1,287	無	無	無	無	無	無	無	
15	土	曇	11.4	0	1,347	無	無	無	無	無	無	無	
16	日	雨	12.0	0	1,293	無	無	無	無	無	無	無	
17	月	曇	10.8	0	1,404	無	無	無	無	無	無	無	
18	火	曇	9.7	0	1,389	無	無	無	無	無	無	無	水質測定(内水・放流口(内水循環口))
19	水	晴	10.4	0	1,265	無	無	無	無	無	無	無	
20	木	晴	10.4	0	1,864	無	無	無	無	無	無	無	
21	金	曇	10.6	0	2,487	無	無	無	無	無	無	無	
22	土	雨	11.0	0	1,493	無	無	無	無	無	無	無	
23	日	晴	12.9	0	0	無	無	無	無	無	無	無	
24	月	曇	17.1	0	0	無	無	無	無	無	無	無	
25	火	曇	15.9	0	1,047	無	無	無	無	無	無	無	水質測定(内水・放流口(内水循環口))
26	水	雨	11.7	0	1,476	無	無	無	無	無	無	無	
27	木	曇	9.9	0	1,792	無	無	無	無	無	無	無	
28	金	曇	9.9	0	2,190	無	無	無	無	無	無	無	
29	土	雨	9.8	0	2,613	無	無	無	無	無	無	無	
合計	m/月			0	40,370								
平均	m/日		11.1	0	1,553								
日数	日			0	26								
年間累計	m			821,105	327,403								

*機器整備・調整のため、令和元年12月25日から内水循環運転を継続中