大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2021年
9月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	水	曇	29.2	5,519	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。脱硝装置No.1年次点検。
2	木	雨時々曇	27.8	5,570	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	金	大雨時々曇	26.3	5,179	0	無	無	無	無	無	無	無	無	原水ﾎﾟﾝﾌﾟ(No.1～4)年次点検。 交流無停電電源用蓄電池部品交換　部品搬入。
4	土	曇時々雨	25.6	5,572	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	日	曇時々晴	25.8	5,542	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	月	晴一時曇	26.1	5,351	0	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置No.2年次点検。
7	火	曇時々晴	25.9	5,514	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。脱硝装置No.2年次点検。
8	水	曇時々雨	25.7	2,229	3,528	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置No.2年次点検。計装機器年次点検。
9	木	雨時々曇	25.9	2,295	2,790	無	無	無	無	無	無	無	無	計装機器年次点検。
10	金	晴後一時曇	26.2	5,481	0	無	無	無	無	無	無	無	無	計装機器年次点検。
11	土	雨時々晴	26.6	5,504	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	日	曇時々雨	26.3	5,503	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	月	曇	25.3	3,262	2,498	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	火	雨	24.3	0	5,762	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	水	曇時々雨	24.3	0	5,759	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。脱硝装置年次点検用足場解体。 水位計防波管現場改修。
16	木	曇時々晴	24.2	0	5,697	無	無	無	無	無	無	無	無	交流無停電電源用蓄電池部品交換。
17	金	雨時々曇	24.3	0	5,763	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	土	曇時々晴	24.6	0	5,757	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	日	晴後時々曇	25.1	0	5,758	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	月	曇時々晴	25.4	0	5,758	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	火	晴後時々曇	25.9	0	5,759	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	水	曇時々晴	26.1	0	5,757	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
23	木	晴一時雨	26.5	0	5,758	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	金	晴後時々曇	26.1	0	5,762	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	土	晴後一時曇	25.6	0	5,759	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	日	曇後時々雨	24.8	0	5,759	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	月	晴後一時曇	23.9	0	5,758	無	無	無	無	無	無	無	無	pH調整槽撹拌機現場整備。 中和槽撹拌機現場整備。
28	火	曇後一時雨	23.9	0	5,693	無	無	無	無	無	無	無	無	交流無停電電源用蓄電池部品交換。
29	水	曇時々晴	24.2	3,430	2,327	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。高速ろ過空洗ブロワNo.4本体更新。 高速ろ過空洗ブロワNo.3現場整備。
30	木	晴後曇	24.6	5,444	0	無	無	無	無	無	無	無	無	高速ろ過空洗ブロワNo.2本体更新。
累計		・・・	・・・	71,395	97,402									
平均		・・・	・・・	4,760	5,126									
日数		・・・	・・・	15	19									