大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2021年
10月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	曇後一時晴	24.1	5,428	0	無	無	無	無	無	無	無	無	No.1空洗ブロワ本体更新。
2	土	晴	23.7	5,469	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	日	晴	23.9	5,425	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	月	晴	24.2	5,453	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	火	晴	24.9	5,450	0	無	無	無	無	無	無	無	無	計装機器年次点検。
6	水	晴時々曇	24.9	5,318	0	無	無	無	無	無	無	無	無	No.1、2冷却水ポンプ流量計設置。
7	木	晴	24.3	5,295	0	無	無	無	無	無	無	無	無	冷却用海水取水ポンプ流量計設置。
8	金	晴	24.8	5,271	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
9	土	晴	25.2	5,345	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	日	晴	25.5	5,320	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	月	曇後一時雨	25.4	5,356	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	火	曇時々晴	25.1	5,345	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	水	曇時々晴	24.7	5,322	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
14	木	晴	24.0	5,395	0	無	無	無	無	無	無	無	無	計装機器年次点検。
15	金	晴	23.6	5,579	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	土	晴後曇	23.2	5,548	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	日	雨後曇	22.2	5,583	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	月	晴	20.4	2,102	2,955	無	無	無	無	無	無	無	無	交流無停電電源用蓄電池　交換部材搬出。 重油液位表示盤機器設置　資材搬入。
19	火	曇時々晴	19.6	0	4,566	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	水	晴後一時曇	18.4	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
21	木	曇	17.6	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	金	晴後曇	17.4	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	土	晴時々曇	16.9	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	日	曇時々晴	16.6	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	月	雨	16.2	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	火	晴時々曇	16.2	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	水	曇時々晴	16.4	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
28	木	晴	16.9	0	4,561	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	金	晴	16.6	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	No.1ポリ鉄配管補修。
30	土	晴後一時曇	16.5	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	日	雨後曇	16.9	0	4,561	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	94,004	62,231									
平均		・・・	・・・	5,222	4,445									
日数		・・・	・・・	18	14									