大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2022年
4月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	晴一時曇	13.5	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	土	曇後一時晴	13.0	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	日	雨時々曇	12.8	0	4,561	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	月	晴	13.3	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	火	晴	13.6	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	水	晴時々曇	14.7	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
7	木	晴	15.6	0	5,051	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	金	晴	16.2	3,445	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
9	土	晴	17.0	5,362	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	日	晴	17.7	5,361	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	月	曇時々晴	18.4	1,777	3,086	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	火	晴時々曇	19.1	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	水	曇時々晴	20.0	0	4,562	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	木	曇時々雨	20.2	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
15	金	曇時々雨	19.5	0	4,557	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	土	曇一時雨	18.4	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	日	晴	17.6	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	月	曇時々晴	17.9	0	4,503	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
19	火	晴	17.9	0	4,561	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	水	晴	18.1	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	木	雨時々曇	18.2	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
22	金	晴時々曇	18.8	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	土	曇時々晴	19.6	0	4,561	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	日	雨時々曇	19.5	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	月	晴時々曇	20.2	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。海水淡水化装置第1段逆浸透膜注入ポンプ吐出配管補修。
26	火	曇時々雨	20.5	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	水	曇時々雨	20.1	0	5,221	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機熱交換器整備点検清掃No.2。
28	木	曇一時雨	19.6	2,171	3,593	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
29	金	雨時々曇	19.2	5,561	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	土	晴一時曇	18.5	5,528	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	29,205	112,639										
平均		・・・	・・・	4,172	4,506										
日数		・・・	・・・	7	25										