大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2022年
9月

日付	曜日	天　気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	木	曇時々雨	28.0	0	5,764	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
2	金	晴一時雨	27.8	0	5,762	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	土	曇時々晴	28.2	0	5,759	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	日	晴	28.6	0	5,757	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	月	晴後時々曇	29.0	0	5,759	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
6	火	曇一時晴	28.8	0	5,759	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	水	曇時々晴	28.0	0	5,756	無	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
8	木	曇一時晴	27.0	0	5,760	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	金	曇時々雨	26.6	0	5,763	無	無	無	無	無	無	無	無	無	計装機器年次点検。
10	土	曇時々晴	26.9	0	5,761	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	日	晴	27.7	0	5,760	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	月	晴一時曇	28.4	0	5,761	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。海水淡水化装置逆洗ブロワ更新。
13	火	晴一時曇	28.9	0	5,761	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海水淡水化装置年次点検整備（ろ過海水濁度計整備）。 海水淡水化装置第一段逆浸透膜入口配管現場整備（改良）。 計装機器年次点検。
14	水	晴	28.9	0	5,757	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	木	晴一時曇	28.9	0	5,760	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。No.2脱硝装置年次点検。 海水淡水化装置第一段逆浸透膜入口配管現場整備（改良）。
16	金	晴後一時曇	28.6	0	5,761	無	無	無	無	無	無	無	無	無	No.2脱硝装置年次点検。
17	土	曇時々雨	27.0	0	5,762	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	日	曇一時雨	26.6	0	5,758	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	月	曇時々雨	26.4	0	5,759	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	火	曇一時雨	25.4	0	5,743	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
21	水	曇時々晴	23.9	0	5,760	無	無	無	無	無	無	無	無	無	No.2脱硝装置年次点検。
22	木	雨後曇	23.1	0	5,760	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
23	金	雨後時々曇	23.0	0	5,762	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	土	晴時々曇	23.4	0	5,761	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	日	曇一時雨	23.1	0	5,762	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	月	晴一時曇	23.8	0	5,754	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機2号機熱交換器整備（2回目）。
27	火	曇一時晴	24.4	0	5,759	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機1号機熱交換器整備（2回目）。
28	水	曇時々晴	24.1	0	5,420	無	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検(No.1)
29	木	曇一時晴	23.9	0	5,766	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。脱硝装置年次点検(No.1)
30	金	晴	23.7	0	5,759	無	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検(No.1)
累計		・・・	・・・	0	172,445										
平均		・・・	・・・	0	5,748										
日数		・・・	・・・	0	30										