大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2023年
3月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	水	晴後時々曇	9.5	0	5,735	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	木	雨後曇	10.1	0	5,734	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
3	金	晴	9.8	0	5,731	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	土	晴時々曇	10.1	0	5,735	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	日	晴一時曇	10.2	0	5,732	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	月	晴	10.4	0	5,331	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。 重油受入配管更新（足場解体）。 発電機室No.1排気ファン電動機交換（足場解体）。
7	火	晴	11.0	0	4,815	無	無	無	無	無	無	無	無	無	足場材搬出。
8	水	晴	11.3	2,972	1,847	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
9	木	曇時々晴	12.1	4,685	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	No.1 NOx-O2分析計不具合調査。
10	金	晴	13.0	2,230	2,997	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	土	晴	13.6	0	5,736	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	日	晴時々曇	14.2	0	5,735	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	月	曇一時雨	14.2	0	5,618	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
14	火	晴	13.3	0	5,734	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	水	晴	13.6	0	5,734	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	木	晴後一時雨	14.3	0	5,205	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
17	金	曇後一時雨	14.5	3,067	1,748	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	土	雨後曇	13.8	4,724	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	日	晴	13.5	4,717	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	月	晴後一時曇	13.6	4,686	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
21	火	雨時々曇	13.9	4,718	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	水	晴時々曇	14.0	4,716	101	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	木	雨時々曇	14.9	1,965	3,379	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
24	金	曇	15.2	0	5,741	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	土	曇時々雨	14.9	0	5,738	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	日	雨	14.5	0	5,737	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	月	曇時々晴	14.4	0	5,680	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
28	火	晴	14.4	0	5,750	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	水	晴	14.4	0	5,747	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	木	晴後一時曇	14.5	0	5,743	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
31	金	曇後晴	14.9	0	5,734	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	38,480	128,517										
平均		・・・	・・・	3,848	4,943										
日数		・・・	・・・	10	26										