

大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2023年
11月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流量 m ³	還流水 m ³	送水設備		接触酸化槽		凝集沈殿槽		汚泥処理設備		滅菌槽		脱窒設備		高速ろ過設備		活性炭吸着		備 考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
						異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無				
1	水	晴	18.3	0	5,826	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検(No.1),重油ホース更新。	
2	木	晴	18.5	0	5,801	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。脱硝装置年次点検(No.1),重油ホース更新。
3	金	晴	18.9	0	5,794	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	土	晴後曇	19.4	0	5,799	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	日	晴一時曇	19.7	0	5,793	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	月	雨時々曇	20.0	0	5,376	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。脱硝装置年次点検(No.1),重油ホース更新。
7	火	晴時々曇	19.7	2,563	2,542	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検(No.1)
8	水	晴	18.7	4,944	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。脱硝装置年次点検(No.1),重油ホース更新。
9	木	曇後晴	18.3	4,858	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検(No.1)。
10	金	雨時々曇	18.4	2,808	2,486	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検(No.1)。
11	土	曇時々晴	17.6	0	5,805	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	日	曇時々雨	16.5	0	5,793	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	月	雨時々曇	14.7	0	5,765	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。脱硝装置年次点検(No.1)。
14	火	晴	14.1	0	5,748	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検(No.1)。
15	水	曇後晴	14.0	0	5,134	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検(No.2)。
16	木	曇時々晴	14.0	3,098	1,905	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。脱硝装置年次点検(No.2)。
17	金	雨時々曇	14.2	5,022	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検(No.2)。
18	土	曇後雨時々晴	12.9	4,972	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	日	晴後一時曇	12.2	4,961	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	月	晴後曇	12.5	4,983	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。脱硝装置年次点検(No.2)。
21	火	晴	12.2	5,002	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検(No.2)。
22	水	晴	12.6	2,939	2,453	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検(No.2)。
23	木	曇時々晴	13.0	0	5,762	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	金	晴	13.4	0	5,745	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。脱硝装置年次点検(No.2)。
25	土	晴時々雨	12.5	0	5,718	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	日	晴時々曇	12.1	0	5,715	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	月	曇時々晴	11.9	0	5,711	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。脱硝装置年次点検(No.1NOx-O2計)。
28	火	晴後曇	12.1	0	5,700	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検(No.1NOx-O2計)。
29	水	晴後時々曇	11.8	0	5,668	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	No.1,2接触酸化槽DO計洗浄水配管補修。
30	木	曇後晴	11.5	0	5,644	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
累計		46,150	117,683																	
平均		4,195	5,117																	
日数		11	23																	