令和5年2月　　大阪湾広域臨海環境整備センター　　排水処理施設管理項目（泉大津沖処分場）

日付	曜日	天候	放流水		送水設備	薬品設備	脱窒槽	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	備考
			水温 ℃	水量 m^3	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	（異常時に講じた措置および定期点検等）
1	水	晴	－	0	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	内水ポンドに循環運転
2	木	曇	5.9	2,079	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	放流開始
3	金	晴	5.8	2,289	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	土	晴	6.0	2,288	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	日	晴	5.5	2,288	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	月	晴	6.6	2,302	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	火	曇	6.9	2,312	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
8	水	晴	7.7	2,303	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	木	晴	7.8	2,300	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	金	雨	7.3	2,313	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	土	曇	7.8	2,313	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	日	曇	9.0	2,313	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	月	雨	9.6	2,309	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	火	晴	8.9	2,318	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	水	晴	7.3	2,334	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	木	曇	6.1	2,304	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
17	金	晴	5.8	1,465	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	土	曇	6.6	1,464	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	日	雨	8.0	1,464	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	月	晴	8.6	1,450	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	火	晴	8.4	1,423	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
22	水	曇	7.6	1,437	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	木	曇	7.7	1,437	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	金	雨	8.5	1,439	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	土	曇	8.7	1,438	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	日	晴	8.5	1,438	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	月	晴	8.1	1,435	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	火	晴	8.4	1,436	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	