大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2024年
1月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	晴後雨	8.8	0	4,737	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	火	晴	8.6	0	4,746	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	水	曇後時々雨	8.6	0	4,747	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	木	曇時々雨	8.7	0	4,739	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
5	金	晴	8.7	0	4,738	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	土	曇時々晴	8.9	0	4,732	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	日	晴後時々雨	8.6	0	4,724	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	月	晴後曇	7.6	0	4,718	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	火	晴	7.4	0	4,270	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。UV/COD相関調査。
10	水	曇時々雨	7.4	0	4,868	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機2号機排ガス測定。
11	木	曇後晴	7.2	893	3,849	無	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
12	金	曇時々晴	7.5	0	4,757	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	土	晴後雨	7.5	0	4,735	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	日	晴	7.3	0	4,699	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	月	雨後曇	7.6	0	4,702	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
16	火	曇時々晴	7.1	0	3,747	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	水	晴後一時曇	6.8	0	4,860	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	木	雨時々曇	7.3	0	4,832	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。給水タンク清掃。
19	金	曇後時々晴	7.8	0	4,828	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機C点検用潤滑油搬入。
20	土	雨時々曇	8.1	0	4,813	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	日	雨後曇	8.9	0	4,803	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	月	曇時々晴	9.1	0	4,795	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機点検整備(No.2)C点検。
23	火	曇後時々晴	8.5	0	4,747	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	水	晴一時曇	6.8	0	4,043	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	木	晴後みぞれ	6.0	0	4,184	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機点検整備(No.2)C点検。
26	金	曇一時雪	5.9	0	4,869	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	土	曇後時々晴	6.2	0	4,871	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	日	晴時々曇	6.5	0	4,868	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	月	晴				無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。直流電源装置交換整備。
30	火	晴				無	無	無	無	無	無	無	無	無	直流電源装置交換整備。
31	水	曇一時晴				無	無	無	無	無	無	無	無	無	直流電源装置交換整備。 発電機室排気ファン(No.1・2)現場整備。
累計		・・・	・・・	893	130,021										
平均		・・・	・・・	893	4,644										
日数		・・・	・・・	1	28										