大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目　（大阪沖処分場）

平成29年　4 月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流水量 ㎥	還流水 ㎥	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	土	雨	10.9	1,672	0	無	無	無	無	無	無	無	
2	日	晴	10.9	1,665	46	無	無	無	無	無	無	無	
3	月	晴	10.9	1,747	82	無	無	無	無	無	無	無	
4	火	晴	11.4	2,336	21	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
5	水	曇	11.8	2,319	100	無	無	無	無	無	無	無	
6	木	雨	11.9	2,340	49	無	無	無	無	無	無	無	
7	金	雨	12.2	2,352	70	無	無	無	無	無	無	無	
8	土	雨	12.2	2,345	65	無	無	無	無	無	無	無	
9	日	雨	13.8	2,341	98	無	無	無	無	無	無	無	
10	月	曇	14.3	2,192	21	無	無	無	無	無	無	無	
11	火	雨	13.4	1,735	164	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
12	水	曇	12.8	1,703	86	無	無	無	無	無	無	無	
13	木	晴	12.9	1,689	0	無	無	無	無	無	無	無	
14	金	晴	13.2	2,544	0	無	無	無	無	無	無	無	
15	土	曇	13.1	3,850	0	無	無	無	無	無	無	無	
16	日	晴	13.6	3,772	0	無	無	無	無	無	無	無	
17	月	雨	13.7	3,858	0	無	無	無	無	無	無	無	
18	火	曇	13.8	4,000	0	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
19	水	晴	15.0	3,223	0	無	無	無	無	無	無	無	
20	木	曇	15.6	2,299	74	無	無	無	無	無	無	無	
21	金	曇	15.6	2,279	229	無	無	無	無	無	無	無	
22	土	晴	16.1	2,326	66	無	無	無	無	無	無	無	
23	日	晴	15.8	2,287	169	無	無	無	無	無	無	無	
24	月	晴	15.9	2,422	28	無	無	無	無	無	無	無	
25	火	曇	16.5	1,784	0	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
26	水	雨	16.4	1,774	0	無	無	無	無	無	無	無	
27	木	曇	16.4	1,755	0	無	無	無	無	無	無	無	
28	金	晴	16.5	1,783	0	無	無	無	無	無	無	無	
29	土	曇	16.9	1,761	0	無	無	無	無	無	無	無	
30	日	曇	17.2	1,752	4	無	無	無	無	無	無	無	
合計		㎥／月		69,905	1,372								
平均		㎥／日	14.0	2,330	81								
日数		日		30	17								
累計		㎥		69,905	1,372								