大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目　（大阪沖処分場）

平成29年　7 月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流水量 ㎥	還流水 ㎥	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	土	曇	24.3	1,675	243	無	無	無	無	無	無	無	
2	日	曇	25.1	1,675	17	無	無	無	無	無	無	無	
3	月	曇	25.1	1,623	306	無	無	無	無	無	無	無	
4	火	雨	25.5	2,260	202	無	無	無	無	無	無	無	
5	水	雨	25.5	2,223	409	無	無	無	無	無	無	無	
6	木	曇	26.0	1,964	153	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
7	金	曇	26.2	2,144	452	無	無	無	無	無	無	無	
8	土	曇	26.5	2,214	180	無	無	無	無	無	無	無	
9	日	曇	26.8	1,971	296	無	無	無	無	無	無	無	
10	月	曇	27.0	3,039	378	無	無	無	無	無	無	無	
11	火	晴	27.0	4,119	288	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
12	水	曇	27.3	4,014	330	無	無	無	無	無	無	無	
13	木	晴	27.8	3,515	222	無	無	無	無	無	無	無	
14	金	曇	28.2	3,727	256	無	無	無	無	無	無	無	
15	土	晴	28.1	3,865	221	無	無	無	無	無	無	無	
16	日	曇	28.3	3,865	216	無	無	無	無	無	無	無	
17	月	曇	28.2	3,868	273	無	無	無	無	無	無	無	
18	火	曇	28.0	3,875	320	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
19	水	晴	28.4	3,889	244	無	無	無	無	無	無	無	
20	木	晴	28.9	3,875	313	無	無	無	無	無	無	無	
21	金	晴	28.9	3,884	304	無	無	無	無	無	無	無	
22	土	曇	29.0	3,895	331	無	無	無	無	無	無	無	
23	日	曇	28.9	3,891	367	無	無	無	無	無	無	無	
24	月	曇	28.7	3,891	368	無	無	無	無	無	無	無	
25	火	曇	28.8	3,141	301	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
26	水	曇	29.0	2,411	380	無	無	無	無	無	無	無	
27	木	晴	29.1	2,256	270	無	無	無	無	無	無	無	
28	金	曇	28.9	2,248	342	無	無	無	無	無	無	無	
29	土	曇	28.9	2,162	404	無	無	無	無	無	無	無	
30	日	曇	29.3	2,304	175	無	無	無	無	無	無	無	
31	月	晴	29.0	2,099	239	無	無	無	無	無	無	無	
合計	㎥／月			91,582	8,800								
平均	㎥／日		27.6	2,954	284								
日数	日			31	31								
累計	㎥			284,267	21,340								