大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目　（大阪沖処分場）

平成29年　10 月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流水量 ㎥	還流水 ㎥	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	日	曇	25.1	1,614	227	無	無	無	無	無	無	無	
2	月	雨	25.1	1,441	245	無	無	無	無	無	無	無	
3	火	曇	24.8	2,051	226	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
4	水	晴	24.0	2,354	497	無	無	無	無	無	無	無	
5	木	曇	23.7	2,441	319	無	無	無	無	無	無	無	
6	金	雨	23.3	2,414	392	無	無	無	無	無	無	無	
7	土	雨	23.1	2,421	367	無	無	無	無	無	無	無	
8	日	晴	23.3	2,409	293	無	無	無	無	無	無	無	
9	月	晴	23.5	2,424	311	無	無	無	無	無	無	無	
10	火	晴	23.8	2,213	352	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
11	水	晴	24.4	1,557	67	無	無	無	無	無	無	無	
12	木	曇	23.8	1,813	318	無	無	無	無	無	無	無	
13	金	曇	23.7	2,349	362	無	無	無	無	無	無	無	
14	土	曇	23.8	2,003	137	無	無	無	無	無	無	無	
15	日	曇	23.1	1,910	268	無	無	無	無	無	無	無	
16	月	雨	22.3	2,170	422	無	無	無	無	無	無	無	
17	火	雨	21.6	2,488	407	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
18	水	曇	21.4	2,469	404	無	無	無	無	無	無	無	
19	木	雨	20.7	3,311	291	無	無	無	無	無	無	無	
20	金	雨	20.4	4,098	0	無	無	無	無	無	無	無	
21	土	雨	20.3	4,081	0	無	無	無	無	無	無	無	
22	日	雨	20.0	4,124	0	無	無	無	無	無	無	無	
23	月	曇	19.5	4,072	0	無	無	無	無	無	無	無	
24	火	曇	19.2	4,014	0	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
25	水	曇	19.1	3,948	0	無	無	無	無	無	無	無	
26	木	晴	19.1	4,663	0	無	無	無	無	無	無	無	
27	金	晴	19.2	4,899	0	無	無	無	無	無	無	無	
28	土	雨	19.4	4,867	0	無	無	無	無	無	無	無	
29	日	雨	19.3	4,864	0	無	無	無	無	無	無	無	
30	月	晴	18.6	4,869	0	無	無	無	無	無	無	無	
31	火	晴	18.0	4,830	0	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
合計	㎥／月			95,181	5,905								
平均	㎥／日		21.8	3,070	190								
日数	日			31	31								
累計	㎥			500,029	41,023								