大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目　（大阪沖処分場）

平成29年　11 月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流水量 ㎥	還流水 ㎥	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	水	晴	18.1	4,283	375	無	無	無	無	無	無	無	
2	木	晴	18.2	4,808	51	無	無	無	無	無	無	無	
3	金	晴	18.4	4,805	71	無	無	無	無	無	無	無	
4	土	晴	18.3	4,633	343	無	無	無	無	無	無	無	
5	日	晴	17.9	4,744	100	無	無	無	無	無	無	無	
6	月	晴	17.9	4,422	242	無	無	無	無	無	無	無	
7	火	曇	18.0	4,769	147	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
8	水	雨	18.0	4,913	202	無	無	無	無	無	無	無	
9	木	晴	17.8	4,805	150	無	無	無	無	無	無	無	
10	金	曇	17.7	4,694	199	無	無	無	無	無	無	無	
11	土	晴	17.7	4,731	300	無	無	無	無	無	無	無	
12	日	晴	17.5	4,609	248	無	無	無	無	無	無	無	
13	月	晴	17.5	4,735	216	無	無	無	無	無	無	無	
14	火	雨	17.2	4,688	196	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
15	水	晴	17.1	4,218	345	無	無	無	無	無	無	無	
16	木	晴	16.4	4,737	265	無	無	無	無	無	無	無	
17	金	晴	16.3	4,721	253	無	無	無	無	無	無	無	
18	土	雨	16.1	4,757	199	無	無	無	無	無	無	無	
19	日	晴	15.5	4,594	292	無	無	無	無	無	無	無	
20	月	曇	14.9	4,598	301	無	無	無	無	無	無	無	
21	火	晴	14.7	4,714	267	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
22	水	曇	14.7	4,231	349	無	無	無	無	無	無	無	
23	木	晴	14.6	4,790	200	無	無	無	無	無	無	無	
24	金	晴	13.9	4,635	278	無	無	無	無	無	無	無	
25	土	曇	13.7	4,754	257	無	無	無	無	無	無	無	
26	日	曇	13.5	4,790	201	無	無	無	無	無	無	無	
27	月	晴	13.8	4,178	168	無	無	無	無	無	無	無	
28	火	晴	13.8	4,758	211	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
29	水	曇	14.0	4,653	291	無	無	無	無	無	無	無	
30	木	曇	14.0	4,654	165	無	無	無	無	無	無	無	
合計	㎥／月			139,421	6,882								
平均	㎥／日		16.2	4,647	229								
日数	日			30	30								
累計	㎥			639,450	48,882								