大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目　（大阪沖処分場）

平成29年　12 月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流水量 ㎥	還流水 ㎥	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	曇	13.6	4,195	246	無	無	無	無	無	無	無	
2	土	晴	13.2	4,672	0	無	無	無	無	無	無	無	
3	日	晴	13.2	4,744	0	無	無	無	無	無	無	無	
4	月	曇	13.0	4,598	200	無	無	無	無	無	無	無	
5	火	曇	12.8	3,047	700	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
6	水	晴	12.3	1,972	287	無	無	無	無	無	無	無	
7	木	曇	12.3	1,935	96	無	無	無	無	無	無	無	
8	金	曇	12.3	1,968	27	無	無	無	無	無	無	無	
9	土	晴	12.0	1,936	57	無	無	無	無	無	無	無	
10	日	曇	12.1	1,908	190	無	無	無	無	無	無	無	
11	月	晴	12.0	2,224	21	無	無	無	無	無	無	無	
12	火	晴	10.6	2,829	148	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
13	水	晴	10.2	2,691	159	無	無	無	無	無	無	無	
14	木	曇	10.2	2,563	164	無	無	無	無	無	無	無	
15	金	晴	10.5	2,280	225	無	無	無	無	無	無	無	
16	土	曇	10.6	1,973	55	無	無	無	無	無	無	無	
17	日	晴	10.0	1,975	59	無	無	無	無	無	無	無	
18	月	晴	9.8	1,868	285	無	無	無	無	無	無	無	
19	火	晴	10.1	1,662	331	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
20	水	晴	9.9	1,605	375	無	無	無	無	無	無	無	
21	木	晴	9.7	2,194	118	無	無	無	無	無	無	無	
22	金	晴	9.6	2,209	268	無	無	無	無	無	無	無	
23	土	曇	9.6	2,394	95	無	無	無	無	無	無	無	
24	日	雨	9.9	2,015	198	無	無	無	無	無	無	無	
25	月	曇	11.8	887	526	無	無	無	無	無	無	無	強雨に伴う内水濁度上昇による放流一時停止
26	火	曇	9.3	3,623	438	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
27	水	曇	8.7	4,214	349	無	無	無	無	無	無	無	
28	木	曇	8.8	3,268	398	無	無	無	無	無	無	無	
29	金	曇	9.0	2,405	171	無	無	無	無	無	無	無	
30	土	曇	9.1	2,397	125	無	無	無	無	無	無	無	
31	日	曇	9.1	2,408	150	無	無	無	無	無	無	無	
合計	㎥／月			80,659	6,461								
平均	㎥／日		10.9	2,602	208								
日数	日			31	31								
累計	㎥			720,109	54,922								