大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2017年
7月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	土	曇	26.6	2,257	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	日	薄曇	26.9	2,253	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	月	薄曇	28.6	3,014	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機年次点検。
4	火	大雨時々曇	28.0	3,796	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機年次点検。
5	水	雨時々曇	27.0	3,748	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機年次点検。
6	木	薄曇	27.1	3,760	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。発電機年次点検。
7	金	曇後一時晴	27.6	3,695	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機年次点検。
8	土	薄曇	28.0	3,088	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	日	曇時々雨	28.1	3,777	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	月	薄曇	28.6	3,725	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機年次点検。
11	火	曇後晴	29.4	1,575	2,507	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機年次点検。
12	水	曇	29.6	0	4,078	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機年次点検。
13	木	薄曇	29.7	0	4,082	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機年次点検。
14	金	薄曇後一時晴	30.3	2,116	1,962	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機年次点検。
15	土	薄曇一時晴	30.3	3,576	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	日	薄曇一時晴	30.3	3,633	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	月	曇	29.9	3,698	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	火	曇一時雨、雷を伴う	29.3	3,650	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機年次点検。
19	水	晴一時曇	29.3	3,707	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機年次点検。
20	木	晴	29.7	3,916	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機年次点検。
21	金	晴一時曇	30.0	3,926	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機年次点検。海水淡水化装置年次点検。
22	土	薄曇時々晴	30.5	3,897	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	日	曇	30.1	3,854	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	月	曇	29.7	3,857	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機年次点検。
25	火	曇一時雨	29.4	3,876	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機年次点検。
26	水	曇後晴	29.3	3,843	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。脱硝装置年次点検。
27	木	曇	29.2	2,952	0	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検。
28	金	曇時々晴	29.5	1,974	0	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検。
29	土	曇一時雨	29.6	2,149	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	日	晴一時曇	30.2	2,182	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	月	薄曇	30.7	2,218	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	93,712	12,629									
平均		・・・	・・・	3,231	3,157									
日数		・・・	・・・	29	4									