大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2017年
8月

日付	曜日	天　気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	火	曇後一時雨	30.8	2,199	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
2	水	薄曇一時晴	29.9	2,204	0	無	無	無	無	無	無	無	無	1号脱硝装置点検整備。
3	木	晴一時曇	29.5	2,205	0	無	無	無	無	無	無	無	無	1号脱硝装置点検整備。
4	金	晴後一時雨、雷を伴う	29.6	2,198	0	無	無	無	無	無	無	無	無	1号脱硝装置点検整備。海淡用海水取水P1号新替。
5	土	晴一時曇	30.3	2,189	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	日	晴	30.8	2,168	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	月	暴風雨	29.1	2,221	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	火	曇一時雨	28.0	2,149	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	水	晴後一時曇	28.7	922	1,748	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。No.1 Nox-O2分析計点検整備。
10	木	曇後晴	29.5	0	2,676	無	無	無	無	無	無	無	無	No.1 Nox-O2分析計点検整備。
11	金	曇後晴	30.3	0	2,671	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	土	曇時々晴	30.3	0	2,672	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	日	晴一時曇	29.5	0	2,671	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	月	曇	28.9	0	2,671	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	火	曇時々雨	28.5	0	2,672	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	水	曇時々晴	28.4	0	2,672	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
17	木	曇後晴	29.2	0	2,674	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	金	曇一時雨後晴、雷を伴う	29.5	1,200	1,471	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	土	晴一時曇	29.5	2,134	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	日	晴後薄曇	29.4	2,178	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	月	晴時々薄曇	30.1	2,114	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	火	曇	30.2	2,262	0	無	無	無	無	無	無	無	無	浄化槽点検清掃。
23	水	薄曇一時晴	30.4	2,137	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。原水スクリーン点検整備。
24	木	晴	30.8	2,141	0	無	無	無	無	無	無	無	無	原水スクリーン点検整備。冷却用海水取水P2号新替。
25	金	薄曇後一時晴	30.8	1,880	0	無	無	無	無	無	無	無	無	海淡用海水取水P2号新替。
26	土	曇一時雨	30.1	2,094	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	日	薄曇時々晴	29.1	2,116	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	月	曇一時晴	28.8	2,115	0	無	無	無	無	無	無	無	無	冷却用海水取水P2号新替。
29	火	薄曇一時晴	29.3	2,156	0	無	無	無	無	無	無	無	無	海淡)第一段P2号点検整備。
30	水	曇時々晴	29.2	1,986	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。海淡)第一段P2号点検整備。No.2Nox-O2分析計点検整備。
31	木	晴	27.9	2,174	0	無	無	無	無	無	無	無	無	No.2Nox-O2分析計点検整備。
累計		・・・	・・・	47,142	24,598									
平均		・・・	・・・	2,050	2,460									
日数		・・・	・・・	23	10									