大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2017年
9月

日付	曜日	天　気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備　考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	晴	27.0	2,137	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	土	晴	26.6	2,114	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	日	晴一時薄曇	26.4	2,094	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	月	曇	25.6	2,095	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
5	火	曇後時々雨	25.1	2,070	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	水	曇	25.0	2,052	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	木	雨時々曇、雷を伴う	25.6	1,959	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	金	晴一時曇	26.0	2,035	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	土	晴後曇	26.0	2,152	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	日	晴後薄曇	26.2	2,088	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	月	曇	26.2	2,079	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機冷却P1号機点検整備。
12	火	雨時々曇一時晴	26.1	2,058	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	水	薄曇	26.2	1,755	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。放流ポンプ3号機点検整備。
14	木	薄曇	26.0	1,886	0	無	無	無	無	無	無	無	無	海淡)RO膜交換。原水ポンプ1～4号機点検整備。
15	金	薄曇	24.9	1,880	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	土	雨	23.7	1,926	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	日	曇、大風を伴う	23.0	1,969	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	月	晴	23.4	1,929	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	火	晴後薄曇	23.9	1,944	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	水	曇	24.1	1,951	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
21	木	薄曇時々晴	23.8	1,962	0	無	無	無	無	無	無	無	無	No.1散気ブロワ1号機点検整備。 薬品液位表示盤内液位表示器更新(新替)。
22	金	曇後雨	23.0	1,950	0	無	無	無	無	無	無	無	無	No.2散気ブロワ1号機点検整備。
23	土	曇	22.9	1,979	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	日	晴後曇	22.9	1,953	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	月	晴一時薄曇	23.2	2,090	0	無	無	無	無	無	無	無	無	pH調整槽撹拌機・高速ろ過空洗B3号機点検整備。
26	火	晴	23.6	2,304	0	無	無	無	無	無	無	無	無	汚泥濃縮槽掻寄機・中和槽撹拌機点検整備。
27	水	曇後時々雨	23.9	2,274	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。緩速撹拌機2号点検整備。 海淡設備)計装機器点検整備。
28	木	曇一時雨	23.6	2,313	0	無	無	無	無	無	無	無	無	緩速撹拌機1号点検整備。
29	金	晴	23.1	2,087	0	無	無	無	無	無	無	無	無	高速ろ過空洗B2号機点検整備。
30	土	晴一時薄曇	22.8	2,301	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	61,386	0									
平均		・・・	・・・	2,046	0									
日数		・・・	・・・	30	0									