大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2017年
10月

日付	曜日	天　気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備　考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	日	曇一時晴	22.3	2,284	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	月	雨	22.1	2,380	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	火	曇時々晴	22.1	2,335	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	水	晴一時曇	21.3	2,318	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	木	曇一時晴	20.9	2,343	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
6	金	雨時々曇	20.3	2,310	0	無	無	無	無	無	無	無	無	室内照明器具取替用足場設置。
7	土	雨後曇	19.9	2,324	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	日	晴	20.2	2,316	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	月	晴	20.8	2,337	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	火	晴	21.4	2,277	0	無	無	無	無	無	無	無	無	給水タンク類（5槽）年次点検清掃。
11	水	晴	22.5	2,306	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
12	木	曇一時雨	22.5	2,329	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	金	曇時々雨	20.8	2,288	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	土	曇後一時雨	20.5	2,290	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	日	雨一時曇	20.2	2,360	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	月	雨	19.6	2,343	0	無	無	無	無	無	無	無	無	計装機器年次点検。
17	火	雨後曇	19.0	1,749	1,415	無	無	無	無	無	無	無	無	計装機器年次点検。
18	水	曇	18.6	1,980	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。計装機器年次点検
19	木	雨後曇	18.1	2,373	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	金	雨時々曇	17.8	2,353	0	無	無	無	無	無	無	無	無	計装機器年次点検。室内器具取替用足場設置。
21	土	大雨	17.6	2,340	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	日	暴風雨	17.6	2,426	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	月	曇時々雨後晴	17.2	1,569	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	火	曇	16.7	2,054	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	水	曇後晴	16.9	3,163	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
26	木	快晴	16.9	3,132	0	無	無	無	無	無	無	無	無	計装機器年次点検。
27	金	晴	17.1	2,489	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	土	雨時々曇	17.0	2,536	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	日	大雨	17.0	2,631	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	月	晴一時曇	16.5	3,260	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	火	晴	16.1	3,706	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	74,901	1,415									
平均		・・・	・・・	2,416	1,415									
日数		・・・	・・・	31	1									