大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2017年
11月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	水	快晴	16.0	3,625	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
2	木	晴	15.9	3,714	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	金	晴	16.2	3,781	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	土	晴時々曇	16.5	3,701	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	日	快晴	16.0	3,759	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	月	快晴	15.8	4,184	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	火	晴後薄曇	15.8	3,699	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	水	雨時々曇	16.0	4,174	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	木	晴	15.9	4,724	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
10	金	快晴	15.7	4,721	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	土	曇時々晴	15.8	4,714	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	日	晴	15.3	4,670	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	月	晴	14.9	4,719	0	無	無	無	無	無	無	無	無	薬品配管補修。室内照明器具取替（点検整備業務）。
14	火	雨後時々曇	14.7	4,748	0	無	無	無	無	無	無	無	無	薬品配管補修。 室内照明器具取替（点検整備業務）。
15	水	晴一時薄曇	14.5	4,743	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
16	木	晴	13.8	4,376	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	金	晴後薄曇	13.3	4,780	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	土	雨後曇	13.1	4,771	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	日	晴	12.5	4,782	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	月	曇一時雨	11.8	4,775	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	火	晴	11.1	4,622	0	無	無	無	無	無	無	無	無	薬品注入ポンプ現場整備。
22	水	曇後時々雨	10.8	4,562	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。薬品注入ポンプ現場整備。
23	木	晴一時曇	10.9	4,791	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	金	晴	10.4	4,747	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	土	薄曇一時晴	10.0	4,770	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	日	曇後一時雨	9.9	4,788	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	月	快晴	10.0	4,721	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	火	晴一時曇	10.2	4,830	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	水	曇後雨	10.6	4,654	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
30	木	曇	11.1	4,869	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	134,514	0									
平均		・・・	・・・	4,484	0									
日数		・・・	・・・	30	0									