大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2017年
12月

日付	曜日	天　気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備　考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	晴後一時曇	10.9	4,832	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	土	晴	10.6	4,859	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	日	晴	10.4	4,849	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	月	晴後曇時々雨	10.2	4,846	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	火	晴	9.7	4,795	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	水	快晴	8.9	4,824	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
7	木	晴後薄曇	8.7	4,764	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	金	曇時々雨	8.7	4,849	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	土	晴一時曇	8.5	4,763	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	日	曇一時晴	8.4	4,840	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	月	曇時々晴一時雨	8.6	1,828	1,692	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	火	晴後一時薄曇	7.5	0	2,634	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	水	晴後時々曇	6.8	0	2,632	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
14	木	晴後一時曇	6.7	0	2,629	無	無	無	無	無	無	無	無	薬液注入ポンプ現場整備（点検整備業務）。 海水取水配管連成計取付部改造。
15	金	晴後一時薄曇	6.9	0	2,632	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	土	曇	7.0	0	2,633	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	日	晴	6.4	0	2,631	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	月	晴	6.1	0	2,631	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	火	曇時々晴	6.3	0	2,630	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機1号機熱交換器プレート清掃。
20	水	晴	6.5	0	2,635	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。高速ろ過2号機ろ材取替。
21	木	晴	6.5	0	2,627	無	無	無	無	無	無	無	無	高速ろ過2号機ろ材取替。
22	金	晴	6.6	0	2,632	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	土	晴後薄曇	6.7	0	2,631	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	日	曇後一時雨	6.9	0	2,630	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	月	晴一時曇	7.3	0	2,633	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	火	晴一時薄曇	7.0	0	2,632	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
27	水	晴後曇	6.4	0	2,631	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	木	曇	6.1	0	2,631	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	金	曇	6.3	0	2,632	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	土	晴	6.4	0	2,632	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	日	曇一時雨	6.4	0	2,630	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	50,049	54,320									
平均		・・・	・・・	4,550	2,587									
日数		・・・	・・・	11	21									