大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目　（大阪沖処分場）

平成３０年　１ 月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流水量 ㎥	還流水 ㎥	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	晴	9.1	2,393	146	無	無	無	無	無	無	無	
2	火	晴	8.9	2,402	113	無	無	無	無	無	無	無	
3	水	晴	8.6	2,405	196	無	無	無	無	無	無	無	
4	木	曇	8.5	2,412	65	無	無	無	無	無	無	無	
5	金	雨	8.4	2,409	108	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
6	土	曇	8.5	2,414	156	無	無	無	無	無	無	無	
7	日	曇	8.6	2,413	196	無	無	無	無	無	無	無	
8	月	雨	8.6	2,470	185	無	無	無	無	無	無	無	
9	火	晴	8.8	2,477	218	無	無	無	無	無	無	無	
10	水	晴	8.3	2,373	325	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
11	木	晴	8.1	1,752	321	無	無	無	無	無	無	無	
12	金	晴	7.7	1,770	209	無	無	無	無	無	無	無	
13	土	晴	7.5	1,769	298	無	無	無	無	無	無	無	
14	日	晴	7.5	1,771	269	無	無	無	無	無	無	無	
15	月	晴	7.6	1,819	294	無	無	無	無	無	無	無	
16	火	晴	7.7	2,445	102	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
17	水	雨	8.2	2,457	158	無	無	無	無	無	無	無	
18	木	晴	8.6	2,379	5	無	無	無	無	無	無	無	
19	金	晴	8.6	2,405	227	無	無	無	無	無	無	無	
20	土	晴	8.9	2,451	132	無	無	無	無	無	無	無	
21	日	晴	8.7	2,446	137	無	無	無	無	無	無	無	
22	月	雨	8.4	2,445	232	無	無	無	無	無	無	無	
23	火	晴	8.4	2,444	214	無	無	無	無	無	無	無	
24	水	晴	7.4	2,444	261	無	無	無	無	無	無	無	
25	木	晴	7.0	2,451	346	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
26	金	晴	6.9	2,443	263	無	無	無	無	無	無	無	
27	土	晴	6.8	2,454	202	無	無	無	無	無	無	無	
28	日	晴	6.8	2,454	255	無	無	無	無	無	無	無	
29	月	曇	7.0	2,468	187	無	無	無	無	無	無	無	
30	火	晴	6.8	1,757	400	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
31	水	曇	6.7	1,769	434	無	無	無	無	無	無	無	

合計	㎥／月		70,761	6,654
平均	㎥／日	8.0	2,283	215
日数	日		31	31
累計	㎥		790,870	61,769