大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目　（大阪沖処分場）

平成３０年　５ 月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流水量 ㎥	還流水 ㎥	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	火	晴	20.6	2,380	285	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
2	水	雨	20.9	2,494	98	無	無	無	無	無	無	無	
3	木	晴	20.5	2,424	325	無	無	無	無	無	無	無	
4	金	晴	19.7	2,472	120	無	無	無	無	無	無	無	
5	土	晴	20.1	2,427	249	無	無	無	無	無	無	無	
6	日	曇	20.4	2,475	26	無	無	無	無	無	無	無	
7	月	雨	20.3	2,458	130	無	無	無	無	無	無	無	
8	火	雨	20.2	3,723	49	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
9	水	雨	19.8	4,192	0	無	無	無	無	無	無	無	
10	木	晴	19.5	4,251	0	無	無	無	無	無	無	無	
11	金	晴	19.6	4,269	0	無	無	無	無	無	無	無	
12	土	晴	19.9	4,275	0	無	無	無	無	無	無	無	
13	日	雨	20.0	4,287	0	無	無	無	無	無	無	無	
14	月	晴	21.2	2,835	310	無	無	無	無	無	無	無	
15	火	晴	21.0	4,914	0	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
16	水	曇	21.4	4,172	336	無	無	無	無	無	無	無	
17	木	晴	21.5	4,933	898	無	無	無	無	無	無	無	
18	金	曇	22.0	4,312	737	無	無	無	無	無	無	無	
19	土	曇	22.0	4,917	687	無	無	無	無	無	無	無	
20	日	曇	22.5	4,925	889	無	無	無	無	無	無	無	
21	月	晴	22.6	4,252	702	無	無	無	無	無	無	無	
22	火	晴	22.3	4,965	547	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
23	水	雨	22.5	4,297	392	無	無	無	無	無	無	無	
24	木	晴	23.2	4,025	494	無	無	無	無	無	無	無	
25	金	晴	23.2	4,246	451	無	無	無	無	無	無	無	
26	土	曇	23.2	4,228	435	無	無	無	無	無	無	無	
27	日	曇	23.4	4,238	427	無	無	無	無	無	無	無	
28	月	曇	23.6	4,223	515	無	無	無	無	無	無	無	
29	火	曇	23.9	4,259	485	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水・放流水）
30	水	雨	23.6	4,024	515	無	無	無	無	無	無	無	
31	木	雨	23.7	3,807	479	無	無	無	無	無	無	無	
合計 ㎥／月				119,699	10,581								
平均 ㎥／日			21.6	3,861	423								
日数 日				31	25								
年間累計 ㎥				183,659	15,111								