

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流量 m <sup>3</sup>	還流水 m <sup>3</sup>	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	月	晴				有	有	無	無	無	無	有	発電機停止により水処理停止
2	火	晴	24.5	0	-	有	有	無	無	無	無	有	発電機及び設備復旧。内水循環 水質測定 (流入水・放流水)
3	水	晴	24.4	144	-	有	有	無	無	無	無	有	内水循環
4	木	雨	23.9	0	-	有	有	無	無	無	無	有	内水循環
5	金	曇	24.1	1,074	-	無	有	無	無	無	無	有	13:15まで内水循環、以降低放流量運転
6	土	晴	24.6	2,301	-	無	有	無	無	無	無	有	
7	日	晴	24.8	2,281	-	無	有	無	無	無	無	有	
8	月	晴	25.0	2,289	-	無	有	無	無	無	無	有	
9	火	晴	24.7	3,477	-	無	有	無	無	無	無	有	8:45~定格放流運転に変更 水質測定 (流入水・放流水)
10	水	曇	24.3	3,820	-	無	有	無	無	無	無	有	
11	木	雨	23.8	3,964	-	無	有	無	無	無	無	有	
12	金	曇	23.2	3,941	-	無	有	無	無	無	無	有	
13	土	曇	22.9	3,923	-	無	有	無	無	無	無	有	
14	日	晴	23.0	3,936	-	無	有	無	無	無	無	有	
15	月	曇	22.7	3,922	-	無	有	無	無	無	無	有	
16	火	曇	22.4	3,941	-	無	有	無	無	無	無	有	水質測定 (流入水・放流水)
17	水	曇	22.3	3,949	-	無	有	無	無	無	無	有	
18	木	晴	22.1	3,946	-	無	有	無	無	無	無	有	
19	金	晴	22.0	3,919	-	無	有	無	無	無	無	有	
20	土	晴	21.4	3,921	-	無	有	無	無	無	無	有	
21	日	晴	21.3	3,933	-	無	有	無	無	無	無	有	
22	月	晴	21.3	3,910	-	無	有	無	無	無	無	有	
23	火	曇	21.1	3,926	-	無	有	無	無	無	無	有	水質測定 (流入水・放流水)
24	水	晴	21.1	3,928	-	無	有	無	無	無	無	有	
25	木	晴	21.2	3,914	-	無	有	無	無	無	無	有	
26	金	晴	21.2	3,757	-	無	有	無	無	無	無	有	内水循環
27	土	晴	20.9	3,909	-	無	有	無	無	無	無	有	
28	日	晴	20.2	3,901	-	無	有	無	無	無	無	有	
29	月	曇	20.2	3,769	-	無	有	無	無	無	無	有	
30	火	晴	19.9	3,591	-	無	有	無	無	無	無	有	内水循環 水質測定 (流入水・放流水)
31	水	曇	19.3	3,906	-	無	有	無	無	無	無	有	
合計	m <sup>3</sup> /月			97,192	-								
平均	m <sup>3</sup> /日		22.5	3,240	-								
日数	日			30	-								
年間累計	m <sup>3</sup>			646,573	80,597								

※ 還流水データは、汚水計量計の故障のため、9月8日以降のデータは無い。