

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流量 m <sup>3</sup>	還流水 m <sup>3</sup>	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	木	曇	19.1	3,881	-	無	有	無	無	無	無	有	
2	金	晴	19.0	3,901	-	無	有	無	無	無	無	有	
3	土	晴	19.2	3,875	-	無	有	無	無	無	無	有	
4	日	晴	19.1	3,906	-	無	有	無	無	無	無	有	
5	月	晴	19.2	3,919	-	無	有	無	無	無	無	有	
6	火	曇	19.4	3,893	-	無	有	無	無	無	無	有	水質測定(流入水・放流水)
7	水	晴	19.5	3,901	-	無	有	無	無	無	無	有	
8	木	晴	19.5	3,901	-	無	有	無	無	無	無	有	
9	金	雨	19.6	3,884	-	無	有	無	無	無	無	有	
10	土	晴	19.4	3,894	-	無	有	無	無	無	無	有	
11	日	晴	19.3	3,905	-	無	有	無	無	無	無	有	
12	月	晴	19.1	3,778	-	無	有	無	無	無	無	有	
13	火	曇	18.7	3,878	-	無	有	無	無	無	無	有	水質測定(流入水・放流水)
14	水	曇	18.1	3,850	-	無	有	無	無	無	無	有	
15	木	曇	17.9	3,848	-	無	有	無	無	無	無	有	
16	金	晴	17.9	3,850	-	無	有	無	無	無	無	有	
17	土	曇	17.9	3,883	-	無	有	無	無	無	無	有	
18	日	曇	18.0	3,875	-	無	有	無	無	無	無	有	
19	月	雨	17.6	3,871	-	無	有	無	無	無	無	有	
20	火	曇	17.2	3,867	-	無	有	無	無	無	無	有	水質測定(流入水・放流水)
21	水	曇	17.2	3,865	-	無	有	無	無	無	無	有	
22	木	曇	16.8	3,869	-	無	有	無	無	無	無	有	
23	金	晴	16.2	3,873	-	無	有	無	無	無	無	有	
24	土	晴	16.0	3,874	-	無	有	無	無	無	無	有	
25	日	晴	16.0	3,858	-	無	有	無	無	無	無	有	
26	月	晴	16.1	3,604	-	無	有	無	無	無	無	有	
27	火	曇	16.2	3,852	-	無	有	無	無	無	無	有	水質測定(流入水・放流水)
28	水	曇	16.2	3,846	-	無	有	無	無	無	無	有	
29	木	晴	16.2	3,870	-	無	有	無	無	無	無	有	
30	金	晴	15.9	3,838	-	無	有	無	無	無	無	有	
合計	m <sup>3</sup> /月			115,909	-								
平均	m <sup>3</sup> /日		17.9	3,864	-								
日数	日			30	-								
年間累計	m <sup>3</sup>			762,482	80,597								

※ 還流水データは、汚水計量計の故障のため、9月8日以降のデータは無い。