大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目　（大阪沖処分場）

平成３０年　12 月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流水量 ㎥	還流水 ㎥	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	土	曇	15.8	3,865	-	無	無	無	無	無	無	有	
2	日	晴	15.6	3,829	-	無	無	無	無	無	無	有	
3	月	雨	16.0	3,831	-	無	無	無	無	無	無	有	
4	火	雨	16.4	3,812	-	無	無	無	無	無	無	有	水質測定（内水・放流水）
5	水	曇	16.2	3,838	-	無	無	無	無	無	無	有	
6	木	曇	16.0	3,837	-	無	無	無	無	無	無	有	
7	金	曇	15.6	3,828	-	無	無	無	無	無	無	有	
8	土	晴	14.6	3,855	-	無	無	無	無	無	無	有	
9	日	曇	13.8	3,828	-	無	無	無	無	無	無	有	
10	月	曇	13.6	3,853	-	無	無	無	無	無	無	有	
11	火	曇	13.4	3,857	-	無	無	無	無	無	無	有	水質測定（内水・放流水）
12	水	雨	13.4	3,754	-	無	無	無	無	無	無	有	
13	木	晴	13.0	4,092	-	無	無	無	無	無	無	有	
14	金	晴	12.6	4,307	-	無	無	無	無	無	無	有	
15	土	晴	12.3	4,275	-	無	無	無	無	無	無	有	
16	日	晴	12.1	1,516	-	無	無	無	無	無	無	有	
17	月	晴	12.6	1,681	-	無	無	無	無	無	無	無	汚泥移送配管補修
18	火	晴	12.2	1,250	-	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（内水・放流水）
19	水	曇	12.1	1,796	-	無	無	無	無	無	無	無	
20	木	曇	12.1	4,260	-	無	無	無	無	無	無	無	
21	金	晴	12.0	4,198	-	無	無	無	無	無	無	無	
22	土	雨	12.3	4,229	-	無	無	無	無	無	無	無	
23	日	曇	12.3	4,219	-	無	無	無	無	無	無	無	
24	月	晴	12.0	4,215	-	無	無	無	無	無	無	無	
25	火	晴	11.7	4,240	-	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（内水・放流水）
26	水	曇	11.7	4,210	-	無	無	無	無	無	無	無	
27	木	晴	11.7	4,217	-	無	無	無	無	無	無	無	
28	金	晴	11.1	4,202	-	無	無	無	無	無	無	無	
29	土	晴	10.7	4,201	-	無	無	無	無	無	無	無	
30	日	晴	10.4	4,207	-	無	無	無	無	無	無	無	
31	月	曇	10.3	4,216	-	無	無	無	無	無	無	無	
合計 ㎥／月				115,518	-								
平均 ㎥／日			13.1	3,726	-								
日数 日				31	-								
年間累計 ㎥				878,000	-								