大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2018年
2月

日付	曜日	天　気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	木	雨一時みぞれ	3.9	2,486	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	金	薄曇一時晴	4.1	2,358	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	土	曇時々晴後雨	4.3	2,453	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	日	晴	4.2	2,450	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	月	曇時々晴一時雪	3.7	2,455	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	火	晴	3.4	2,456	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機C点検。
7	水	快晴	3.2	2,448	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機C点検。
8	木	晴後一時雪	3.3	2,385	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機C点検。
9	金	晴	3.6	1,467	1,172	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。発電機C点検。
10	土	雨	3.8	0	2,412	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機安全システム試験。
11	日	晴	4.2	0	2,632	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	月	晴後時々雪	4.0	0	2,631	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	火	晴後時々雪	3.6	0	919	無	無	無	無	無	無	無	無	凝集沈殿槽点検清掃。急速、緩速撹拌槽点検清掃。
14	水	晴後一時薄曇	3.7	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	凝集沈殿槽点検清掃。急速、緩速撹拌槽点検清掃。
15	木	曇後時々雨	5.3	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	凝集沈殿槽点検清掃。急速、緩速撹拌槽点検清掃。
16	金	晴後曇	5.6	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	凝集沈殿槽点検清掃。急速、緩速撹拌槽点検清掃。
17	土	晴	6.0	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	日	薄曇時々晴	5.4	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	月	曇	5.3	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	凝集沈殿槽点検清掃。急速、緩速撹拌槽点検清掃。
20	火	快晴	6.1	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	凝集沈殿槽点検清掃。急速、緩速撹拌槽点検清掃。
21	水	曇後一時晴	6.8	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	凝集沈殿槽点検清掃。急速、緩速撹拌槽点検清掃。
22	木	薄曇一時晴	6.8	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	凝集沈殿槽点検清掃。急速、緩速撹拌槽点検清掃。
23	金	晴	6.8	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	凝集沈殿槽点検清掃。急速、緩速撹拌槽点検清掃。
24	土	晴一時薄曇	6.8	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	日	曇後時々雨	6.8	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	月	晴一時曇	7.7	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	台船上部甲板補修塗装。
27	火	晴	8.0	0	2,188	無	無	無	無	無	無	無	無	台船上部甲板補修塗装。
28	水	晴後曇	8.2	0	2,634	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。台船上部甲板補修塗装。
累計		・・・	・・・	20,958	14,589									
平均		・・・	・・・	2,329	2,084									
日数		・・・	・・・	9	7									