大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2018年
3月

日付	曜日	天　気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備　考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	木	曇後一時晴	8.8	0	2,632	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	金	晴一時薄曇	9.0	1,342	1,291	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	土	曇時々晴	9.0	2,667	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	日	晴後薄曇	10.0	2,682	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	月	大雨後時々曇	10.7	2,757	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	火	晴時々曇	10.3	2,665	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
7	水	曇一時晴	9.6	2,636	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	木	雨時々曇	9.6	2,695	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	金	雨時々曇	9.7	2,624	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	土	晴	9.6	2,528	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	日	晴	9.6	2,489	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	月	晴後一時薄曇	10.0	2,509	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	火	快晴	10.4	2,521	0	無	無	無	無	無	無	無	無	放流ポンプ運転システム改造。
14	水	快晴	11.3	2,372	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。放流ポンプ運転システム改造。
15	木	晴後薄曇	12.6	2,283	0	無	無	無	無	無	無	無	無	放流ポンプ運転システム改造。
16	金	雨後時々曇	12.8	2,597	0	無	無	無	無	無	無	無	無	濃縮汚泥引抜ポンプ(No.2)現場整備。
17	土	晴	11.6	2,564	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	日	曇時々晴	11.4	2,596	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	月	曇後雨	11.7	2,583	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	火	雨時々曇	11.4	2,579	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
21	水	雨時々曇、大風を伴う	10.8	2,551	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	木	曇時々雨	10.6	2,540	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	金	晴	10.8	2,558	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	土	晴後一時薄曇	11.0	2,566	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	日	快晴	11.8	2,532	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	月	薄曇時々晴	12.7	2,565	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	火	晴一時薄曇	13.5	2,581	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	水	快晴	14.2	2,586	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。バラスト設備 V-10バルブ取替。
29	木	快晴	15.1	2,592	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	金	快晴	15.0	2,628	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	土	快晴	14.5	2,599	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	75,987	3,923									
平均		・・・	・・・	2,533	1,961									
日数		・・・	・・・	30	2									