

大阪湾広域臨海環境整備センター

神戸沖最終処分場 擁壁・しゃ水工施設管理項目

平成30年 3月

通常点検（点検日時 平成30年3月30日）

	施設管理項目（目視）	異常の有無	備 考 （異常時に講じた措置等）
護 岸	異常なふくらみの有無	有 ・ <input checked="" type="radio"/> 無	
	管理道路、止水矢板間の陥没等の有無	有 ・ <input checked="" type="radio"/> 無	
	異常なずれの有無	有 ・ <input checked="" type="radio"/> 無	
	異常なクラック、剥離の有無	有 ・ <input checked="" type="radio"/> 無	
	異常な目地びらきの有無	有 ・ <input checked="" type="radio"/> 無	
しゃ水工	異常なたわみの有無	有 ・ <input checked="" type="radio"/> 無	
	異常な腐食の有無	有 ・ <input checked="" type="radio"/> 無	