大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2018年
5月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	火	晴時々薄曇	21.0	0	2,633	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
2	水	雨時々曇	20.8	0	2,636	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	木	薄曇後一時晴	20.5	0	2,628	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	金	晴	19.4	0	2,629	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	土	晴後一時薄曇	19.4	0	2,633	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	日	曇後時々雨	19.6	0	2,631	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	月	雨	19.6	0	2,631	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	火	曇後雨	18.9	1,473	1,088	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	水	曇一時雨後晴	18.7	2,715	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
10	木	曇後晴	18.7	2,670	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	金	晴後薄曇	18.9	997	1,634	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	土	薄曇後一時晴	19.7	0	2,631	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	日	大雨	19.6	0	1,779	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	月	晴	19.8	0	1,812	無	無	無	無	無	無	無	無	海水取水ホース点検清掃。
15	火	晴一時薄曇	20.8	1,603	1,035	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。発電機冷却水熱交換器点検清掃。
16	水	薄曇	21.8	2,676	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	木	薄曇	22.5	2,720	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機冷却水熱交換器点検清掃。
18	金	曇	23.2	2,683	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	土	曇後一時晴	22.6	2,726	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	日	薄曇一時晴	21.2	2,721	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	月	晴	21.6	2,583	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	火	晴後一時薄曇	22.1	2,603	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	水	雨	21.5	4,028	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
24	木	快晴	22.0	5,004	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	金	晴時々薄曇	23.0	5,070	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	土	曇後一時晴	23.3	5,096	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	日	晴後曇	23.4	5,077	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	月	曇	23.6	5,040	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	火	曇後一時雨	23.5	5,070	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	水	雨	23.0	5,100	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
31	木	曇一時雨	22.1	5,082	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	72,737	28,400									
平均		・・・	・・・	3,464	2,185									
日数		・・・	・・・	21	13									