# 大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2018年
8月

| 日付 | 曜日 | 天気 | 内水温 ℃ | 放流水量 $m^3$ | 還流水 $m^3$ | 送水設備 異常の有無 | 薬品設備 異常の有無 | 接触酸化槽 異常の有無 | 凝集沈殿槽 異常の有無 | 汚泥処理設備 異常の有無 | 滅菌槽 異常の有無 | 高速ろ過設備 異常の有無 | 活性炭吸着 異常の有無 | 備考（異常時に講じた措置及び定期点検等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 快晴 | 29.6 | 5,244 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 採水。発電機F点検。 |
| 2 | 木 | 晴一時曇 | 30.3 | 5,225 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 発電機F点検。 |
| 3 | 金 | 晴 | 30.6 | 5,139 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 発電機F点検。 |
| 4 | 土 | 快晴 | 30.9 | 5,146 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 5 | 日 | 晴 | 31.2 | 5,129 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 6 | 月 | 晴 | 31.5 | 5,112 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 県下一斉採水。発電機F点検。 |
| 7 | 火 | 晴 | 30.5 | 5,004 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 発電機F点検。 |
| 8 | 水 | 晴一時曇 | 29.3 | 4,673 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 発電機F点検。 |
| 9 | 木 | 曇後時々晴 | 29.0 | 5,124 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 発電機F点検。 |
| 10 | 金 | 曇後一時晴 | 29.0 | 5,120 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 11 | 土 | 晴後薄曇 | 29.5 | 5,133 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 12 | 日 | 曇時々晴 | 30.3 | 5,139 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 13 | 月 | 曇時々晴 | 30.5 | 5,129 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 14 | 火 | 薄曇 | 30.9 | 5,086 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 15 | 水 | 曇時々雨 | 30.7 | 5,005 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 16 | 木 | 曇時々雨 | 30.1 | 4,964 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 採水。 |
| 17 | 金 | 晴時々薄曇 | 28.6 | 5,130 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 18 | 土 | 薄曇一時晴 | 27.0 | 5,127 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 19 | 日 | 薄曇 | 26.7 | 5,127 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 20 | 月 | 曇 | 26.8 | 5,129 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 脱硝装置年次点検。 |
| 21 | 火 | 晴時々曇 | 27.8 | 5,138 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 脱硝装置年次点検。 |
| 22 | 水 | 晴 | 28.3 | 5,121 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 採水。脱硝装置年次点検。 |
| 23 | 木 | 晴時々曇 | 28.1 | 5,151 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 24 | 金 | 曇一時雨 | 26.6 | 4,747 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 25 | 土 | 曇後晴 | 27.6 | 2,014 | 2,226 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 26 | 日 | 晴 | 28.6 | 0 | 4,676 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 27 | 月 | 晴 | 29.2 | 2,722 | 2,473 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 28 | 火 | 曇時々晴 | 29.5 | 5,644 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 29 | 水 | 晴 | 29.8 | 5,793 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 採水。 |
| 30 | 木 | 薄曇 | 29.6 | 6,637 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 31 | 金 | 晴一時曇 | 29.5 | 7,377 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 発電機F点検。脱硝装置年次点検。 |
| 累計 | | ・・・ | ・・・ | 152,229 | 9,375 | | | | | | | | | |
| 平均 | | ・・・ | ・・・ | 5,074 | 3,125 | | | | | | | | | |
| 日数 | | ・・・ | ・・・ | 30 | 3 | | | | | | | | | |