大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2018年
9月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	土	曇時々雨	28.9	7,474	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	日	曇後一時雨	28.1	7,463	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	月	晴	28.2	6,800	0	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検②
4	火	曇後暴風雨	27.1	6,012	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	水	晴	26.9	6,695	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	木	曇	26.8	7,510	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	金	曇一時雨	26.5	7,573	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	土	雨後時々曇	25.4	402	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	日	雨時々曇	24.4	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。
10	月	雨後曇				無	無	無	無	無	無	無	無	停電。
11	火	曇	26.0	0	2,926	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	水	曇時々雨	24.8	4,877	2,333	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。海水取水配管復旧作業。
13	木	曇	24.0	7,794	0	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検①。脱硝装置年次点検②。 海水取水配管復旧作業。
14	金	曇時々雨	24.1	7,762	0	無	無	無	無	無	無	無	無	海水取水配管復旧作業。
15	土	曇一時雨	24.4	7,840	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	日	晴一時曇	25.3	7,854	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	月	曇	26.1	7,846	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	火	晴	25.8	7,846	0	無	無	無	無	無	無	無	無	海水取水配管復旧作業。
19	水	晴	25.4	7,853	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。海水取水配管復旧作業。
20	木	雨	24.4	7,915	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	金	曇時々雨	23.7	7,893	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	土	曇一時雨	24.0	7,863	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	日	曇時々晴	24.2	7,864	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	月	曇	24.2	7,877	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	火	曇一時雨	23.9	7,896	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	水	曇一時晴後雨	23.4	7,855	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。海水取水配管復旧作業。
27	木	曇後一時雨	23.1	7,914	0	無	無	無	無	無	無	無	無	海水取水配管復旧作業。
28	金	快晴	23.1	7,879	0	無	無	無	無	無	無	無	無	海水淡水化装置年次点検。海水取水配管復旧作業。
29	土	雨時々曇	22.3	7,997	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	日	曇後雨	21.9	7,965	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	196,519	5,259									
平均		・・・	・・・	7,278	2,630									
日数		・・・	・・・	27	2									