平成30年11月　　大阪湾広域臨海環境整備センター　　排水処理施設管理項目（泉大津沖処分場）

日付	曜日	天候	放流水		送水設備	薬品設備	脱窒槽	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	備考
			水温 ℃	水量 m^3	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	（異常時に講じた措置および定期点検等）
1	木	晴	15.0	0	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
2	金	晴	15.0	0	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
3	土	晴	15.6	0	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	台風21号による停電により、排水処理施設が停止
4	日	晴	15.7	0	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
5	月	晴	16.0	0	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
6	火	曇	17.0	0	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	電力復帰　排水処理施設の稼働（処理水は内水ポンドへ戻す）
7	水	晴	18.0	0	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	木	晴	17.5	0	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
9	金	雨	19.0	0	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	土	晴	17.6	0	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	日	晴	16.1	0	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	月	晴	16.0	0	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質計器点検整備(計画修繕)
13	火	曇	16.0	0	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	水	晴	15.0	0	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	木	曇	15.0	0	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
16	金	晴	13.5	1,921	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	原水ポンプ2号機交換（計画修繕）　処理水の放流開始
17	土	晴	16.6	2,600	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	日	晴	14.7	2,600	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	月	曇	13.5	2,600	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質計器点検整備　濃縮槽掻寄機点検整備（計画修繕）
20	火	晴	12.5	2,600	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	水	曇	11.5	2,596	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	木	雨	13.0	2,593	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
23	金	晴	11.0	2,593	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	土	晴	10.2	2,593	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	日	晴	12.7	2,593	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	月	曇	12.0	2,442	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	火	曇	13.5	2,470	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	水	晴	15.0	2,568	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	木	晴	14.5	2,537	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	水質調査
30	金	晴	11.5	2,430	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	