大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2018年
12月

日付	曜日	天 気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備 考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	土	薄曇	12.8	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	日	晴後時々薄曇	12.4	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	月	雨後時々曇	13.3	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	凝集沈殿槽傾斜管復旧。
4	火	曇一時晴	15.3	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	凝集沈殿槽傾斜管復旧。
5	水	薄曇一時晴	16.1	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	木	雨時々曇	14.7	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	凝集沈殿槽傾斜管復旧。
7	金	曇	14.2	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	凝集沈殿槽傾斜管復旧。
8	土	晴	11.7	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	日	曇	9.0	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	月	薄曇後一時晴	8.3	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	凝集沈殿槽傾斜管復旧。
11	火	曇後時々雨	8.1	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	凝集沈殿槽傾斜管復旧。 神戸沖埋立処分場内水位緊急低下対策工事。
12	水	曇後晴	9.2	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	凝集沈殿槽傾斜管復旧。 発電機2号機排ガス調査。
13	木	曇	9.4	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	凝集沈殿槽傾斜管復旧。 姿勢制御トリムヒール計更新。
14	金	晴	9.3	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	凝集沈殿槽傾斜管復旧。
15	土	晴一時曇	8.7	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	日	晴後曇時々雨	8.1	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	月	晴一時曇	8.8	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検整備。
18	火	晴	9.0	0	4,201	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機1号機排ガス調査。
19	水	晴	8.8	0	7,387	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。 脱硝装置年次点検整備。
20	木	曇一時雨	8.9	0	6,915	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検整備。
21	金	晴後時々曇一時雨	9.0	0	5,500	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	土	曇時々雨	9.3	0	4,604	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	日	曇後時々雨	9.5	0	4,593	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	月	晴	9.7	0	4,569	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	火	晴一時薄曇	9.4	0	4,514	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	水	曇一時雨	9.3	0	4,536	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
27	木	晴	9.2	0	4,551	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	金	みぞれ時々曇	8.6	0	4,550	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	土	晴後一時みぞれ	8.0	0	4,553	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	日	晴後一時みぞれ	7.6	0	4,552	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	月	曇	7.4	0	4,551	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	0	69,576									
平均		・・・	・・・	0	4,970									
日数		・・・	・・・	0	14									