

実施日 平成31年 1月29日 (第10回)
 (前回 平成30年 12月27日)

通常点検

| | 施設管理項目(目視) | 異常の有無 | 備考 (異常時に講じた措置等) |
|-----|-------------------|-------|-------------------------------|
| 護 岸 | 異常な膨らみの有無 | 有 (無) | |
| | 管理道路、止水矢板間の陥没等の有無 | 有 (無) | |
| | 異常なずれの有無 | 有 (無) | |
| | 異常なクラック、剥離の有無 | (有) 無 | 台風21号の被災による南護岸水叩き工の一部破損、現在修復中 |
| | 異常な目地開きの有無 | 有 (無) | |
| 遮水工 | 異常な撓みの有無 | 有 (無) | |
| | 異常な腐食の有無 | 有 (無) | |