大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目　（大阪沖処分場）

平成３１年　２ 月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流水量 ㎥	還流水 ㎥	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	晴	8.1	1,938	-	無	無	無	無	無	無	無	発電機故障のため、10:43～水処理停止
2	土	晴		0	-	無	無	無	無	無	無	無	水処理停止
3	日	曇		0	-	無	無	無	無	無	無	無	9:00～発電機運転再開、内水循環
4	月	曇		0	-	無	無	無	無	無	無	無	終日内水循環
5	火	晴	9.2	2,719	-	無	無	無	無	無	無	無	8:13～放流開始　水質測定（内水・放流水）
6	水	雨	9.1	4,116	-	無	無	無	無	無	無	無	
7	木	曇	9.2	4,205	-	無	無	無	無	無	無	無	
8	金	曇	8.9	4,231	-	無	無	無	無	無	無	無	
9	土	曇	8.7	4,111	-	無	無	無	無	無	無	無	
10	日	曇	8.4	3,433	-	無	無	無	無	無	無	無	
11	月	曇	8.3	3,321	-	無	無	無	無	無	無	無	
12	火	晴	8.5	3,929	-	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（内水・放流水）
13	水	晴	8.6	4,196	-	無	無	無	無	無	無	無	
14	木	曇	8.3	4,215	-	無	無	無	無	無	無	無	
15	金	曇	8.2	4,210	-	無	無	無	無	無	無	無	
16	土	曇	8.5	4,193	-	無	無	無	無	無	無	無	
17	日	曇	8.4	4,155	-	無	無	無	無	無	無	無	
18	月	曇	8.8	4,155	-	無	無	無	無	無	無	無	
19	火	雨	8.7	1,613	-	無	無	無	無	無	無	無	UV計更新のため、9:00～内水循環　水質測定（内水・放流水）
20	水	曇	10.1	1,907	-	無	無	無	無	無	無	無	12:00～放流開始
21	木	曇	9.4	4,216	-	無	無	無	無	無	無	無	
22	金	曇	9.6	4,177	-	無	無	無	無	無	無	無	
23	土	曇	9.7	4,201	-	無	無	無	無	無	無	無	
24	日	晴	9.7	4,193	-	無	無	無	無	無	無	無	
25	月	晴	9.8	4,186	-	無	無	無	無	無	無	無	
26	火	晴	10.2	4,241	-	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（内水・放流水）
27	水	曇	10.2	4,243	-	無	無	無	無	無	無	無	
28	木	雨	10.4	4,228	-	無	無	無	無	無	無	無	

合計 ㎥／月		94,332	-
平均 ㎥／日	9.1	3,773	-
日数 日		25	-
年間累計 ㎥		1,094,039	-