大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目　（大阪沖処分場）

平成３１年　　３ 月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流水量 m³	還流水 m³	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	晴	10.5	3,172	－	無	無	無	無	無	無	無	17:23～　制御装置故障の為、水処理停止
2	土	晴		0	－	無	無	無	無	無	無	無	
3	日	曇		0	－	無	無	無	無	無	無	無	
4	月	雨		0	－	無	無	無	無	無	無	無	8:20～内水循環運転
5	火	晴	11.2	2,345	－	無	無	無	無	無	無	無	10:30～放流運転再開、水質測定（内水・放流水）
6	水	雨	11.0	4,261	－	無	無	無	無	無	無	無	
7	木	曇	11.4	4,245	－	無	無	無	無	無	無	無	
8	金	晴	11.2	4,239	－	無	無	無	無	無	無	無	
9	土	晴	11.3	4,249	－	無	無	無	無	無	無	無	
10	日	雨	11.4	4,246	－	無	無	無	無	無	無	無	
11	月	曇	11.8	4,268	－	無	無	無	無	無	無	無	
12	火	曇	11.6	4,038	－	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（内水・放流水）
13	水	曇	11.3	3,762	－	無	無	無	無	無	無	無	
14	木	曇	10.9	4,068	－	無	無	無	無	無	無	無	
15	金	晴	11.4	3,827	－	無	無	無	無	無	無	無	
16	土	曇	11.2	3,827	－	無	無	無	無	無	無	無	
17	日	曇	11.0	3,967	－	無	無	無	無	無	無	無	
18	月	晴	11.2	4,065	－	無	無	無	無	無	無	無	
19	火	雨	11.7	3,956	－	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（内水・放流水）
20	水	曇	12.3	3,899	－	無	無	無	無	無	無	無	
21	木	曇	12.4	3,877	－	無	無	無	無	無	無	無	
22	金	曇	12.4	3,907	－	無	無	無	無	無	無	無	
23	土	曇	12.4	3,877	－	無	無	無	無	無	無	無	
24	日	晴	12.2	3,872	－	無	無	無	無	無	無	無	
25	月	曇	12.0	3,877	－	無	無	無	無	無	無	無	
26	火	晴	12.5	3,873	－	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（内水・放流水）
27	水	曇	12.8	3,870	－	無	無	無	無	無	無	無	
28	木	曇	12.9	3,854	－	無	無	無	無	無	無	無	
29	金	晴	13.4	3,873	－	無	無	無	無	無	無	無	
30	土	雨	13.4	3,875	－	無	無	無	無	無	無	無	
31	日	曇	12.9	3,871	－	無	無	無	無	無	無	無	
合計　m³／月				109,060	－								
平均　m³／日			11.8	3,895	－								
日数　日				28	－								
年間累計　m³				1,203,099	－								