大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目　（大阪沖処分場）

平成３１年　４ 月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流水量 ㎥	還流水 ㎥	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	曇	12.6	3,869	206	無	無	無	無	無	無	無	
2	火	曇	12.5	3,874	190	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（内水・放流水）
3	水	晴	12.5	3,963	307	無	無	無	無	無	無	無	
4	木	晴	12.9	4,175	160	無	無	無	無	無	無	無	
5	金	曇	13.6	4,193	342	無	無	無	無	無	無	無	
6	土	曇	14.1	4,203	412	無	無	無	無	無	無	無	
7	日	曇	15.0	4,202	437	無	無	無	無	無	無	無	
8	月	晴	15.5	4,205	489	無	無	無	無	無	無	無	
9	火	晴	15.5	4,191	561	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（内水・放流水）
10	水	曇	15.2	4,166	633	無	無	無	無	無	無	無	
11	木	曇	15.0	4,219	619	無	無	無	無	無	無	無	
12	金	曇	15.0	4,205	544	無	無	無	無	無	無	無	
13	土	曇	15.0	4,215	487	無	無	無	無	無	無	無	
14	日	雨	14.9	4,224	565	無	無	無	無	無	無	無	
15	月	曇	15.4	4,216	442	無	無	無	無	無	無	無	
16	火	晴	15.7	4,211	492	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（内水・放流水）
17	水	晴	16.0	4,110	668	無	無	無	無	無	無	無	
18	木	晴	16.5	3,766	371	無	無	無	無	無	無	無	
19	金	晴	16.2	3,916	547	無	無	無	無	無	無	無	
20	土	晴	16.7	3,342	669	無	無	無	無	無	無	無	発電機停止8:00～11:30、水処理停止8:00～11:30
21	日	晴	16.9	4,263	366	無	無	無	無	無	無	無	
22	月	晴	17.3	3,810	525	無	無	無	無	無	無	無	
23	火	曇	18.4	4,078	500	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（内水・放流水）
24	水	雨	18.3	4,114	542	無	無	無	無	無	無	無	
25	木	曇	18.4	3,973	681	無	無	無	無	無	無	無	
26	金	曇	19.0	2,337	246	無	無	無	無	無	無	無	発電機停止14:30～　、水処理停止13:00
27	土	曇											設備機器整備に伴う発電機停止
28	日	曇											設備機器整備に伴う発電機停止
29	月	雨											設備機器整備に伴う発電機停止
30	火	雨											設備機器整備に伴う発電機停止

合計　㎥／月		104,040	12,001
平均　㎥／日	15.5	4,002	462
日数　日		26	26
年間累計　㎥		104,040	12,001