大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目　（大阪沖処分場）

令和　元年　12 月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流水量 ㎥	還流水 ㎥	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	日	晴	15.3	2,284	554	無	無	無	無	無	無	無	
2	月	雨	15.8	2,203	588	無	無	無	無	無	無	無	
3	火	曇	14.9	2,449	641	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（内水・放流口）
4	水	曇	14.4	2,363	729	無	無	無	無	無	無	無	
5	木	曇	14.2	2,410	665	無	無	無	無	無	無	無	
6	金	晴	13.6	2,346	671	無	無	無	無	無	無	無	
7	土	曇	13.4	1,536	645	無	無	無	無	無	無	無	7:50～14:20水処理停止
8	日	曇	13.5	2,436	635	無	無	無	無	無	無	無	
9	月	晴	12.9	868	2,011	無	無	無	無	無	無	無	8:40～内水循環運転
10	火	晴	13.5	0	2,967	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（内水・放流口（内水循環口））
11	水	晴	14.1	0	2,742	無	無	無	無	無	無	無	
12	木	晴	13.4	1,616	1,466	無	無	無	無	無	無	無	8:30～放流運転再開
13	金	晴	13.1	2,344	740	無	無	無	無	無	無	無	
14	土	曇	13.0	2,400	743	無	無	無	無	無	無	無	
15	日	曇	13.4	1,283	434	無	無	無	無	無	無	無	13:10～水処理停止
16	月	晴	14.9	1,370	503	無	無	無	無	無	無	無	7:40～放流運転再開
17	火	曇	13.3	2,170	680	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（内水・放流口）
18	水	曇	13.5	2,310	645	無	無	無	無	無	無	無	
19	木	曇	12.8	2,469	738	無	無	無	無	無	無	無	
20	金	曇	12.9	2,359	754	無	無	無	無	無	無	無	
21	土	曇	12.5	2,606	741	無	無	無	無	無	無	無	
22	日	雨	12.1	2,528	834	無	無	無	無	無	無	無	
23	月	曇	12.3	2,584	696	無	無	無	無	無	無	無	
24	火	晴	12.3	1,566	1,814	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（内水・放流口）14:10～内水循環運転
25	水	晴	12.2	0	3,313	無	無	無	無	無	無	無	
26	木	雨	12.5	0	3,319	無	無	無	無	無	無	無	
27	金	曇	12.4	0	3,378	無	無	無	無	無	無	無	
28	土	晴	12.0	0	3,287	無	無	無	無	無	無	無	
29	日	晴	11.9	0	3,284	無	無	無	無	無	無	無	
30	月	雨	12.2	0	3,336	無	無	無	無	無	無	無	
31	火	曇	12.2	0	3,439								
合計 ㎥／月				46,500	46,992								
平均 ㎥／日			13.2	2,114	1,516								
日数 日				22	31								
年間累計 ㎥				821,105	241,020								