大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2019年
2月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	晴一時雪	6.0	0	3,593	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	土	快晴	6.1	0	3,590	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	日	曇後時々雨	6.2	0	3,593	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	月	曇一時雨	6.9	0	3,591	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	火	晴	7.0	0	3,596	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	水	雨後晴	7.4	0	3,592	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
7	木	薄曇	7.6	0	1,229	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。発電機膨張水槽及び熱交換配管更新。
8	金	曇	－	－	－	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。発電機膨張水槽及び熱交換配管更新。
9	土	曇	－	－	－	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。
10	日	晴時々曇	－	－	－	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。
11	月	雨時々雪	－	－	－	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。
12	火	晴一時曇	－	－	－	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。発電機膨張水槽及び熱交換配管更新。 計装機器点検整備。
13	水	晴一時薄曇	－	－	－	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。発電機膨張水槽及び熱交換配管更新。 計装機器点検整備。
14	木	薄曇	－	－	－	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。計装機器点検整備。
15	金	曇一時晴	－	－	－	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。計装機器点検整備。pH調整槽点検清掃。
16	土	曇時々晴	－	－	－	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。
17	日	曇	－	－	－	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。
18	月	薄曇一時晴	－	－	－	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。発電機膨張水槽及び熱交換配管更新。 計装機器点検整備。pH調整槽点検清掃。
19	火	雨後一時曇	－	－	－	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。発電機膨張水槽及び熱交換配管更新。 pH調整槽点検清掃。
20	水	曇後時々晴	－	－	－	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。発電機膨張水槽及び熱交換配管更新。 計装機器点検整備。
21	木	曇	－	－	－	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。発電機膨張水槽及び熱交換配管更新。
22	金	曇	－	－	－	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。発電機膨張水槽及び熱交換配管更新。 計装機器点検整備。pH調整槽点検清掃。
23	土	晴一時薄曇	－	－	－	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。発電機膨張水槽及び熱交換配管更新。
24	日	薄曇	－	－	－	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。
25	月	晴時々薄曇	－	－	－	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。発電機膨張水槽及び熱交換配管更新。 pH調整槽点検清掃。
26	火	快晴	－	－	－	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。発電機膨張水槽及び熱交換配管更新。 pH調整槽点検清掃。
27	水	曇	－	－	－	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。発電機膨張水槽及び熱交換配管更新。
28	木	雨時々曇	9.0	0	91	無	無	無	無	無	無	無	無	停電。発電機膨張水槽及び熱交換配管更新。
累計		・・・	・・・	0	22,874									
平均		・・・	・・・	0	2,859									
日数		・・・	・・・	0	8									