大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2019年
3月

日付	曜日	天　気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	晴	9.4	0	2,147	無	無	無	無	無	無	無	無	膨張水槽及び熱交換器用配管更新。
2	土	晴後薄曇	9.6	0	3,595	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	日	曇時々雨	9.5	0	3,595	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	月	曇時々雨	9.7	0	3,604	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	火	晴後薄曇	10.0	0	3,596	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	水	曇後雨	10.3	2,258	1,344	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	木	曇後時々雨	10.3	1,721	1,854	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。UV/COD相関調査。
8	金	晴	10.2	0	3,646	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	土	晴後一時薄曇	10.3	0	3,606	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	日	雨時々曇	10.4	0	3,590	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	月	曇一時雨	10.7	0	3,592	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	火	晴一時雨後曇	11.0	0	3,594	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	水	晴	10.8	0	3,594	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
14	木	曇時々晴後一時雨	10.4	0	3,600	無	無	無	無	無	無	無	無	散気ﾌﾞﾛﾜ現場整備。
15	金	晴	10.6	0	3,601	無	無	無	無	無	無	無	無	循環ﾎﾟﾝﾌﾟ現場整備。給水配管補修。
16	土	晴時々曇一時雨	10.6	0	3,589	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	日	曇時々雨一時晴	10.5	0	3,587	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	月	晴後薄曇	10.3	0	1,649	無	無	無	無	無	無	無	無	建屋内ﾎﾞｰﾄﾞ、換気口補修。ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ蓋更新。 薬品配管ﾌﾚｷ更新。原水ｽｸﾘｰﾝ更新。
19	火	雨後曇	10.4	0	1,580	無	無	無	無	無	無	無	無	建屋内ﾎﾞｰﾄﾞ、換気口補修。ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ蓋更新。 薬品配管ﾌﾚｷ更新。原水ｽｸﾘｰﾝ更新。
20	水	晴後薄曇	10.9	0	3,585	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ蓋更新。薬品受入口ｶﾊﾞｰ補修。 冷却用海水取水ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ補修。薬品配管ﾌﾚｷ更新。
21	木	曇一時雨	12.0	0	3,588	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	金	曇	12.5	0	3,593	無	無	無	無	無	無	無	無	薬品受入口ｶﾊﾞｰ補修。
23	土	曇	11.7	0	3,594	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	日	晴一時曇	11.3	0	3,603	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	月	曇	11.3	0	3,599	無	無	無	無	無	無	無	無	UV/COD相関調査。薬品受入口ｶﾊﾞｰ補修。海水淡水化 装置配管補修。ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ蓋更新。計装機器点検整備。
26	火	晴一時曇	11.7	0	3,582	無	無	無	無	無	無	無	無	薬品受入口ｶﾊﾞｰ補修。海水淡水化装置配管補修。
27	水	晴後薄曇	12.2	0	3,600	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。海水淡水化装置配管補修。 建屋内ﾎﾞｰﾄﾞ、換気口補修。
28	木	曇	12.5	0	3,588	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	金	薄曇	12.4	0	3,589	無	無	無	無	無	無	無	無	薬品受入口ｶﾊﾞｰ補修。海水淡水化装置配管補修。
30	土	曇時々雨	12.8	0	3,589	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	日	晴後曇時々雨	12.4	0	3,585	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	3,979	102,057									
平均		・・・	・・・	1,990	3,292									
日数		・・・	・・・	2	31									